

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
PODKROVÍ - NOVÝ STAV

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) KONSTRUKCE	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) PODHLED
301	SCHODIŠTĚ	4,45	–	–
302	CHVÍZ	16,90	–	–
303	TECHNICKÁ MÍSTNOST	76,00	0,15–2,79	0,40–2,93
304	PŮDA	143,50	0,15–5,80	0,50–6,00
305	PŮDA NAD SCHODIŠTĚM	27,30	0,15–1,76	0,50–1,95

LEGENDA

- DVOJZÁSUVKA, 230V/16A
- JEDNOODUCHÁ ZÁSUVKA, 230V/16A
- ZÁSUVKA DO VLHKA, KRYTÍ MIN. IP 43
- "SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA" = TŘÍFÁZOVÝ VÝPINAČ 400V/25A
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ VENTILÁTORŮ 230V/1A
- ČASOVÉ DOBĚHOVÉ RELÉ VENTILÁTORU V INSTALAČNÍ KRABICI
- EL. SPOTŘEBIČ
- ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOPNÝ KONVEKTOR NÁSTĚNNÝ, 230V
- KABEL CYKY–J 3x2,5 PRO ZÁSUVKY A 1.FÁZ. SPOTŘEBIČE
- KABEL CYKY–J 5x... PRO RŮZNÉ 3.FÁZ. SPOTŘEBIČE
- DATOVÁ ÚČASTNICKÁ ZÁSUVKA 1xRJ45
- STOUPAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ
- KLESAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ
- ROZVOD UNIVERZÁLNÍ KABELOVÉ SÍTĚ UTP cat. 5e

POZNÁMKA:

ZÁSUVKOVÉ VÝVODY BUDOU INSTALOVÁNY 25cm NAD PODLAHOU SVÝM STŘEDEM, V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ 120cm NAD PODLAHOU SPODNÍM OKRAJEM, POKUD NENÍ NA VÝKRESE STANOVENA JINÁ VÝŠKA. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK JE NUTNO OSDOUHLASIT S INVESTOREM NEBO ARCHITEKTEM. SLABOPROUDÉ ZÁSUVKY BUDOU INSTALOVÁNY KOORDINOVANĚ SE SILNOPROUDÝMI DO VÍCENÁSOBNÉHO RÁMEČKU VEDLE SEBE. V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ A V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENO OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ.

Koordinace s ostatními částmi (profesemi) projektové dokumentace Umístění zásuvek a koncových prvků slaboproudých rozvodů, dle i všech ostatních prvků, jejichž poloha není na půdorysných výkresech určena kótami, je pouze orientační. Finální umístění je nutno osadit dle koordinač ních stavebních výkresů, koordinovat se všemi zúčastněnými profesemi př ímo na staveništi, v případě nejasností po konzultaci s architektem, investorem či projektantem.
Na staveništi může dojít ke změnám umístění a proto je nezbytně nutné vývody přivést k zařízením, na které budou zapojeny kabelové vývody a to dle skutečnosti na staveništi.

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN–C–S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROLOUDNÍM CHRÁNIČEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM
VNĚJŠÍ VLIVY: UVNITŘ DOMU – AB5, MIMO DŮM – AB8, AD3

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval
Ing. arch. Radim Musil	Ing. Karel Rychlý	Ing. Karel Rychlý

MUSIL, HYBSKÁ
architektonický ateliér, s.r.o.
Kopečná 58, 602 00 Brno
telfax: 543217307
e-mail: mh@mhatelier.cz

STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obrokova 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	4 A4
MÍSTO STAVBY:	Louka 3009/25, p.č.1, 21, 3, 26/1, 27, 80A, 80B, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro stavební povolení		
OBSAH:	D.1.4.4 Silnoproud,bleskovody D.1.4.5 Slaboproudy, datové rozvody	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02		
PŮDORYS PODKROVÍ - NOVÝ STAV EL.TECHNOLOGICKÉ OBVODY		MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č: 07