ŘEZ C-C - NOVÝ STAV



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE KROVU
- STÁVAJÍCÍ KLENBY V ŘEZU
- NOVÉ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU
- NOVÉ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP – HUTNĚNÝ
- STÁVAJÍCÍ ZEMINA
- STÁVAJÍCÍ ZÁSYP STAVEBNÍM RUMEM
- NOVÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN125 FLEXI PERFOROVANÉ – VE SPÁDU 1,5%
- NOVÉ ROZVODY DEŠŤOVÉ KANALIZACE – VIZ PROJEKT ZTI
- NOVÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ TL.400mm Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH BLOKŮ 248/380/249mm PEVNOST P 10, U = 0,27 W/m2K, Rw = 45 dB, MALTA PRO TENKÉ SPÁRY PEVNOST 10 N/mm2
- NOVÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY A DĚLÍCÍ PŘEDSTĚNY U PARAPETŮ TL.100mm Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ 497/80/249mm, NOVÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150mm Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ 497/140/249mm, PERO DRÁŽKA, PEVNOST P 10, MALTA PRO TENKÉ SPÁRY PEVNOST 10 N/mm2
- DOZDÍVKY OBVODOVÝCH A VNITŘNÍCH STĚN Z CIHEL PLNÝCH 65/140/290mm, NA MALTU M 10 BUDOU POUŽITY STÁVAJÍCÍ CIHLY Z BOURANÝCH KONSTRUKCÍ
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
- NOVÁ HYDROIZOLACE
- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ
- NOVÉ KONSTRUKCE OSTATNÍ
- HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU
- STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÝ STROP
- NOVÝ TRÁMOVÝ STROP

POZNÁMKA

- ÚROVNĚ ZÁKLADOVÝCH SPÁR JSOU KRESLENY JAKO PŘEDPOKLÁDANÉ.
- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚREM.
- DOZDĚNÍ NOSNÉ A OBVODOVÉ ZDI V M.Č. 201 – PŘED BOURÁNÍM NOSNÝCH ZDÍ TL.650mm MEZI M.Č. B.205 A B.206 (DLE PŮDORYSU 1.PODLAŽÍ – BOURACÍ PRÁCE) BUDE NEJPRVE VYZDĚNA NOSNÁ A OBVODOVÁ ZEĎ V UVEDENÉM ROZSAHU, ABY NEDOŠLO K PROLOMENÍ PONECHANÉ KLENBY NAD MÍSTNOSTÍ. NOVÉ ZDIVO BUDE PROVÁZÁNO SE STÁVAJÍCÍM ZDIVEM.
- ŘEŠENÍ HYDROIZOLACÍ A IZOLACÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI SPODNÍ STAVBY KOORDINOVAT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ D.1.5 SANACE VLHKÉHO ZDIVA.
- VE VÝKRESECH ŘEZŮ–NOVÝ STAV NEJSOU POPSÁNY ÚPRAVY KONSTRUKCE DŘEVĚNÉHO KROVU. KROV JE ŘEŠEN SAMOSTATNÝMI VÝKRESY KROV PŮDORYS–NOVÝ STAV A KROV ÚPRAVY VAZEB–NOVÝ STAV.

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	MUSIL, HYBSKÁ architektonický atelier, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mh@mhatelier.cz
Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Jan Pešák	

STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	8 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02		
ŘEZ PŘÍČNÝ C-C - NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č: 20