ŘEZ 1-1´



ŘEZ 2-2´



LEGENDA VZT PRVKŮ

- VZT REKUPERAČNÍ JEDNOTKA VE STOJATÉM PROVEDENÍ
- VENKOVNÍ CHLADIVOVÁ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
- VENKOVNÍ CHLADIVOVÁ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
- VNITŘNÍ MEZISTROPNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA
- ODVODNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ VČETNĚ SPOJOVACÍCH MANŽET
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- KRUHOVÁ REGULAČNÍ (UZAVÍRACÍ) KLAPKA RUČNÍ
- KRUHOVÁ REGULAČNÍ (UZAVÍRACÍ) KLAPKA NA SERVOPOHON
- ČTYŘHRANNÁ REGULAČNÍ (UZAVÍRACÍ) KLAPKA RUČNÍ
- ČTYŘHRANNÁ REGULAČNÍ (UZAVÍRACÍ) KLAPKA NA SERVOPOHON
- ŠIKMÝ VÝFUKOVÝ KUS
- DÝZA S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM
- STĚNOVÁ MŘÍŽKA
- ODVODNÍ VYÚSTKA DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ
- TLUMIČ HLUKU DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ
- KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ
- POŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA
- ČÍSLO ZAŘÍZENÍ — MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU / MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU
- 1.01 POZICE VZT PRVKU

LEGENDA VZT POTRUBÍ A IZOLACÍ

- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ BEZ IZOLACE
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ OPATŘENÉ TEPELNOU/HLUKOVOU IZOLACÍ MINERÁLNÍ VLNA S Al POLEPEM TL. 60 (40) mm
- Cu POTRUBÍ S PAROTĚSNOU IZOLACÍ (OCHRANOU VŮČI UV ZÁŘENÍ) A KOMINIKAČNÍM KABELEM

POZNÁMKA:

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VZT KOMPONENTŮ DOPŘESNIT NA STAVBĚ, PO KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI.

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	MUSIL, HYBSKÁ architektonický ateliér, s.r.o.
Ing. arch. Radim Musil	Ing. Radim Drápal, Ph.D.	Ing. Tomáš Tenora	Kopečná 58, 602 00 Brno telfax: 545371597 e-mail: mh@mhatelier.cz
STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	12 A4
MÍSTO STAVBY:	Louška 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.2. Zařízení vzduchotechniky a chlazení	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01		
ŘEZY - NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č: 06