Název stavby:	Centrum obnovy společného kulturního dědictví Změna dokončené stavby – stavební úpravy
Místo stavby:	Znojmo, Loucká 3059/25 Parcela č. 1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k. u. Znojmo – Louka (793574)
Stupeň:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Stavebník:	Město Znojmo Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající: Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města
IČ:	00293881
DIČ:	CZ00293881
	Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí odboru investic a technických služeb Radim Držmíšek – referent odboru investic a technických služeb
Projektant:	společnost Musil, Hybská – architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno Zastoupená: Ing. arch. Radim Musil, jednatel společnosti zapsaná v OR, Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 20400
IČ:	63475669
DIČ:	CZ63475669
	Zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Radim Musil – autorizovaný architekt, číslo autorizace 01 687 Libor Kellner – samostatný projektant

VÝPIS MONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ

SO-01

CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, LOUCKÁ 3059/25, ZNOJMO
ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY

Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz

Poznámka :

- Systém montovaných konstrukcí musí být ucelený od jednoho výrobce, který je považován za výrobek dodávaný jako ucelený systém složek a musí mít jako celek prohlášení o shodě, podložené certifikáty a zkušebními protokoly.
- V systému montovaných konstrukcí nebude použito dřevěných prvků, pro upevnění veškerých zařizovacích předmětů, madel apod. budou vsazeny systémové konstrukce a výztuhy z ocelových profilů CD, CW, UA

Ozn.	Název, skladba, rozměr [mm]	m.č.	Výměra	Specifikace
1/M	**Předsazená stěna dvouvrstvá impregnovaná 100 mm**	101	21m^2	• Stěna s mezerou při podlaze a stropu 100 mm • Stěna založena na konzoly – L profil 100/100/3 mm kotvený ke stěně • Ocelový CD profil, přímé závěsy 2 x sádrokartonová deska impregnovaná 12,5 mm • Ve stěně budou osazeny revizní otvory • Celoplošná armovací síť ze skelného vlákna, povrchová úprava PU stěrka, odstín černošedý RAL 7021 •
2/M	**Nenosná stěna s dvouvrstvým opláštěním ocelové konstrukce vestavby 125 mm** **Požární odolnost EI 30**	212		• Dvouvrstvé opláštění stěn ocelové konstrukce z profilů 70/70/3 mm • Ocelový CW profil 75, 2 x sádrokartonová protipožární deska 12,5 mm • Izolace – minerální vata 60 mm • Celoplošná armovací síť ze skelného vlákna, povrchová úprava PU stěrka, odstín černošedý RAL 7021/čistá bílá RAL 9010 • Ve stěně osazeny 2 ks dvoukřídlých dveří se skrytou zárubní
3/M	**Podhled ve funkci samostatného požárního předělu 15 mm** **Požární odolnost EI 30**	212		• Sádrokartonová deska protipožární 15 mm šroubovaná do ocelových profilů. • Celoplošná armovací síť ze skelného vlákna, povrchová úprava PU stěrka, odstín čistá bílá RAL 9010
4/M	**Nenosná stěna s dvouvrstvým opláštěním ocelové konstrukce vestavby tl. 125 mm**	211		• Dvouvrstvé opláštění stěn ocelové konstrukce z profilů 70/70/3 mm • Ocelový CW profil 75, 2 x sádrokartonová deska 12,5 mm • Celoplošná armovací síť ze skelného vlákna, povrchová úprava PU stěrka, odstín černošedý RAL 7021/čistá bílá RAL 9010
5/M	**Nenosná stěna s jednovrstvým opláštěním tl.125mm**	303/304	23m^2	• Ocelový CW profil 100, 1x sádrokartonová deska impregnovaná 12,5mm • Izolace minerální 100mm, parotěsná zábrana • Povrchová úprava malba

Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz

Ozn.	Název, skladba, rozměr [mm]	m.č.	Výměra	Specifikace
6/M	**Opláštění podkroví – šikmé plochy**	211 303		• Ocelový CD profil, přímé závěsy 1 x sádrokartonová deska 12,5 mm • Tepelná Izolace minerální 60 mm, parotěsná folie • Povrchová úprava v místnosti č. 211 – lepená akustická izolace, v místnosti č. 303 malba
7/M	**Opláštění podkroví – vodorovné plochy**	303		• Ocelový CW profil 100 přichycený na kleštiny shora, 1 x sádrokartonová deska 12,5 mm • Tepelná izolace minerální 100 mm + 60 mm, parotěsná folie • Povrchová úprava malba
8/M	**Celoskleněná příčka dělící WC 1800 + 1200/2200 mm, 2 x dveře 700/2200**	206	1 ks	• Sklo bezpečnostní ESG barevné tl. 10/12 mm, hrany zabroušené • Spojky, závěsy, horní kování klika/ klika s odblokovatelnou WC západkou – nerez broušená
9/M	**Celoskleněná příčka dělící WC 1800/2200 mm, 1 x dveře 700/2200**	209	1 ks	• Sklo bezpečnostní ESG barevné tl. 10/12 mm, hrany zabroušené • Spojky, závěsy, horní kování klika/ klika s odblokovatelnou WC západkou – nerez broušená
10/M	**Dělící přepážka mezi pisoáry**	209	1 ks	• Sklo bezpečnostní ESG barevné tl. 10 mm, hrany zabroušené • Úchyty ke stěně – nerez broušená
11/M	**Stěna celoskleněná sprchová jednodílná 900/2200**	110 114 **celkem**	1 ks 1 ks 2 ks	• Sklo bezpečnostní ESG barevné tl. 10/12 mm, hrany zabroušené, odstín bílá • Spojky, závěsy – nerez broušená • Osazení zkoordinovat s osazením přechodové lišty
12/M	**Zrcadlo lepené 1000/1000mm** 	107 111 **celkem**	1 ks 1 ks **2 ks**	• Zrcadlové sklo FLOAT tl. 4 mm, hrana nerezová ukončovací lišta 4,5 mm • Zrcadlo umístěné 350mm nad umývadlem
13/M	**Zrcadlo lepené 1100/1000 mm** 	110 114 **celkem**	1 ks 1 ks **2 ks**	• Zrcadlové sklo FLOAT tl. 4 mm, hrana nerezová ukončovací lišta 4,5 mm • Zrcadlo umístěné 350mm nad umývadlem

Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz

Ozn.	Název, skladba, rozměr [mm]	m.č.	Výměra	Specifikace
14/M	**Zrcadlo lepené 1800/1000 mm**	205 208 **celkem**	1 ks 1 ks **2 ks**	• Zrcadlové sklo FLOAT tl. 4 mm, hrana nerezová ukončovací lišta 4,5 mm • Zrcadlo umístěné 350mm nad umývadlem
15/M	**Revizní dvířka pro SDK stěny 300/300**	**celkem**	**2 ks**	• Umístění dle skutečné polohy

Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz