Regulace kaskáda, poruchy, směšovače
ekvitermní regulace dle severu
Neutralizace, aut. dopouštění, úprava vody
Odkouření potrubí D 80/125 stáv. komíny nad střechu



ROZVODY V KOTELNĚ MĚĎ STŘ. TVRDÁ, PÁJET NATVRDO, IZOLOVAT 3cm

ROZDĚL-SBĚRAČ

MODUL 80, VČETNĚ STOJANŮ
IZOLOVAT 5cm



TOPNÁ VODA MAX. 70°C
ZPĚTNÁ VODA MAX. 55°C
PLYN
IMP. PROPOJENÍ - MaR

±0,000 = 217,800 m.n.m.

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL	MUSIL, HYBSKÁ architektonický atelier, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mh@mhatelier.cz
Ing. arch. Radim Musil	Ing. Ivo Šťastný	Ing. Ivo Šťastný	
STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy		FORMÁT: 3 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 805, 806, k.ú. Znojmo-Louka		DATUM: 12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.4.1 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ		VÝTISK:
ST. OBJEKT:	SO-01		
SCHEMA KOTELNA			MĚŘÍTKO: --- VÝKRES Č.: D.1.4.1-04