

LEGENDA

SJ2	SVORKA K ZEMNÍM TYČÍM
SO	SVORKA NA OKAPOVÉ ŽLABY
SR3	SVORKA SPOJOVACÍ PÁSEK–DRÁT
KOPOS 8119	INSTAL.KRABICE PRO SZ
SZ	SVORKA ZKUŠEBNÍ
ZT2	ZEMNÍCÍ TYČ 2m
SS	SVORKA SPOJOVACÍ
SP	SVORKA PŘIPOJOVACÍ
SK	SVORKA KŘÍŽOVÁ

TYČOVÝ ZEMNIČ ZT 2000/28mm

ZKUŠEBNÍ SVORKA

ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30x4mm

DRÁT AlMgSi D=8mm ULOŽENÝ NA POVRCHU
NEBO FeZn D=10mm ULOŽENÝ V ZEMI

POZNÁMKA:

SVODY HROMOSVODU BUDOU PROVEDENY JAKO SKRYTÉ
VŠECHNY NEUZEMNĚNÉ KOVOVÉ HMOTY NA STŘEŠE, KTERÉ JSOU BLÍŽE NEŽ 1 M OD JÍMACÍ SOUSTAVY PROPOJIT SE SVODOVÝM VODIČEM
VŠECHNY ROZMĚRNĚ UZEMNĚNÉ KOVOVÉ HMOTY NA STŘEŠE KTERÉ JSOU BLIŽ NEŽ 1M OD JÍMACÍ SOUSTAVY PROPOJIT SE SVODOVÝM VODIČEM
TŘÍDA LPS : III, HROMOSVOD NAVRŽEN METODOU OCHRANNÉHO ÚHLU K KOMBINACI S MŘÍŽOVOU SOUSTAVOU.

POZNÁMKA:

SKRYTÝ SVOD BUDE PROVEDEN NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM:
POKUD JE TO MOŽNÉ, BUDE SVODOVÝ VODIČ ULOŽEN DO OTEVŘENÉHO ZÁŘEZU VE ZDIVU, KDE BUDE FIXOVÁN PODPĚRAMI PO ASI 0,5M A NÁSLEDNĚ ZAOMÍTÁN BETONOVOU MALTOU.
POKUD JE NEVYHNUTELNÉ SVOD ULOŽIT DO TEPELNÉ IZOLACE OBJEKTU, BUDE V TÉTO IZOLACI VYŘÍZNUTA DRÁŽKA, ABY BYL ZAMEZEN PŘÍMÝ KONTAKT MEZI SVODEM A IZOLACÍ.
SVODOVÝ VODIČ BUDE ULOŽEN V TRUBCE TYPU KOPOS KOLIN TYP 4020HF FA, KTERÁ BUDE FIXOVÁNA PODPĚRAMI PO 0,5M A NÁSLEDNĚ BUDE CELÁ DRÁŽKA ZAPĚNOVÁNA POLYURETANOVOU PĚNOU TYPU "TEKAPUR", NEBO JINOU PODOBNOU, SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI OHNI.

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval
Ing. arch. Radim Musil	Ing. Karel Rychlý	Ing. Karel Rychlý

MUSIL, HYBSKÁ
architektonický atelier, s.r.o.
Kopečná 58, 602 00 Brno
tel/fax: 543217357
e-mail: mh@mhatelier.cz

STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	4 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.4.4 Silnoproud,bleskosvody D.1.4.5 Slaboproudy, datové rozvody	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02		
HROMOSVOD - PŮDORYS STŘECHY		MĚŘÍTKO 1:100	VÝKRES Č: 14