Výkres vytvořil program pp_kan
KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:200/100

(c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz

ZNOJMO							
LOUCKÝ KLÁŠTER							
ZELEŇ			DLAŽBA–CHODNÍK				
3.80	1.00	2.70	1.00	2.70	1.10	18.90	4.00	15.35	4.65
RŠ1 PLAST–425	ŠD1 PLAST–1000				ŠD2 PLAST–425		ŠD3 PLAST–425	ŠD4 PLAST–425	ŠD5 PLAST–425

DEŠŤOVÁ KANALIZACE



HLOUBKA VÝKOPU	2.59	2.48	2.52	1.11	1.18	1.15	1.58	1.70	1.64	1.56	1.46
KÓTA VÝKOPU	213.60	213.82	213.88	215.73	215.63	215.65	216.02	216.10	218.86	219.25	219.70
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	2.49	2.38	2.42	1.11	1.08	1.05	1.48	1.60	1.54	1.46	1.36
KÓTA DNA POTRUBÍ	213.70	213.92	213.99	215.73	215.73	215.75	216.12	216.20	218.96	219.35	219.69
KÓTA TERÉNU	216.19	216.30	216.40	216.84	216.81	216.80	217.60	217.80	220.50	220.81	221.16
SROVNÁVACÍ ROVINA	205									210	
	3.80	4.80	7.50	8.50	11.20	12.30	13.78	29.32	30.59	31.20	34.19	35.20	50.55	52.70	52.85	54.60	55.20

0.0

STANIČENÍ [km/m]				
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN200–KG PVC–4.80	DN200–1.00	DN200–KG PVC, SN8–20.00	DN 150–KG PVC, SN 8–24,00
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	58.3–4.80	0.0–1.00	19.6–24.00	180.0–20.00
ULOŽENÍ	pískové lože		pískové lože	
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	111.0–3.53		63.4–2.02	196.7–6.26
SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	5.0–1.84		22.8–1.86	3.5–2.49

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC–KG V RÝZE



VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL	MUSIL, HYBSKÁ architektonický atelier, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mh@mhatelier.cz	
Ing. arch. Radim Musil	Kateřina Stratilová	Kateřina Stratilová		
STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města			
AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy		FORMÁT:	5 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka		DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby			
OBSAH:	D.1.4.3		VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-08 AREÁLOVÁ KANALIZACE, RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD			
PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZACE DEŠŤOVÉ			MĚŘÍTKO 1:200/100	VÝKRES Č: 03