TYP : TYPOVÁ, PLASTOVÁ, 48modulů DIN (300x700) HLOUBKA : 150
KRYTÍ : IP 23 KRYTI PO OTEVRENI DVERI : IP 20
DĚLENÍ: --
NÁTĚR :
PŘÍVODY : SPODEM VYVODY : NAHORU

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3NPE~50 Hz,400V/TN-C-S

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval
Ing. arch. Radim Musil	Ing. Karel Rychlý	Ing. Karel Rychlý

MUSIL, HYBSKÁ
architektonický atelier, s.r.o.
Kopečná 58, 602 00 Brno
tel/fax: 543217357
e-mail: mh@mhatelier.cz

STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	3 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro stavební povolení		
OBSAH:	D.1.4.4 Silnoproud,bleskosvody D.1.4.5 Slaboproudy, datové rozvody	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02		
ROZVADĚČ "R1"		MĚŘÍTKO --	VÝKRES Č: 10

Cislo pole													
Technologicky popis	PŘÍVOD	PROUDOVÝ CHRÁNIČ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	3. FÁZ. ZÁSUVKA	3. FÁZ. ZÁSUVKA	ZÁSUVKY	
OSPO													
Cislo pohonu			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	



ROZVADĚČ R1		Navrhl: ING.RYCHLÝ	Cislo zak.:	Cislo vykr.: 10

1

Cislo pole											
Technologicky popis	PROUDOVÝ CHRÁNIČ	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	3. FÁZ. ZÁSUVKA	EL.BOILER ZTI	ZDROJ PRO EZS	VZT VENTILÁTOR	VZT VENTILÁTOR	REZERVA	REZERVA	
OSPO							POL.VZT č. 3.01	POL.VZT č. 3.02			
Cislo pohonu		11	12	13	14	15	16	17	18	19	



ROZVADĚČ R1		Navrhl: ING.RYCHLÝ	Cislo zak.:	2 / Cislo vykr.: 10