

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) KONSTRUKCE	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) PODHLED	NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY	ÚPRAVY STĚN	STROPY, PODHLEDY
301	SCHODIŠTĚ	4,45	–	–	DŘEVĚNÉ ŘOŠNY	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
302	OCHOZ	16,90	–	–	DŘEVĚNÁ PRKNINA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
303	TECHNICKÁ MÍSTNOST	76,00	0,15–2,79	0,40–2,93	BETON	OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED 9/M
304	PŮDA	143,50	0,15–5,80	0,50–6,00	DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY	OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED 9/M
305	PŮDA NAD SCHODIŠTĚM	27,30	0,15–1,76	0,50–1,95	DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY	OMÍTKA + MALBA	LATOVÁNÍ, KRYTINA

LEGENDA VZT PRVKŮ

- VZT REKUPERAČNÍ JEDNOTKA VE STOJATÉM PROVEDENÍ
- VENKOVNÍ CHLADIVOVÁ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
- VENKOVNÍ CHLADIVOVÁ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
- VNITŘNÍ MEZISTROPNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA
- ODVODNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ VČETNĚ SPOJOVACÍCH MANŽET
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- KRUHOVÁ REGULAČNÍ (UZAVÍRACÍ) KLAPKA RUČNÍ
- KRUHOVÁ REGULAČNÍ (UZAVÍRACÍ) KLAPKA NA SERVOPOHON
- ČTYŘHRANNÁ REGULAČNÍ (UZAVÍRACÍ) KLAPKA RUČNÍ
- ČTYŘHRANNÁ REGULAČNÍ (UZAVÍRACÍ) KLAPKA NA SERVOPOHON
- ŠIKMÝ VÝFUKOVÝ KUS
- DÝZA S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM
- STĚNOVÁ MŘÍŽKA
- ODVODNÍ VÝUSTKA DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ
- TLUMIČ HLUKU DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ
- KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ
- POŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA
- ČÍSLO ZAŘÍZENÍ — MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU / MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU
- 1.01 POZICE VZT PRVKU

LEGENDA VZT POTRUBÍ A IZOLACÍ

- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ BEZ IZOLACE
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ OPATŘENÉ TEPELNOU/HLUKOVOU IZOLACÍ MINERÁLNÍ VLNA S Al POLEPEM TL. 60 (40) mm
- Cu POTRUBÍ S PAROTĚSNOU IZOLACÍ (OCHRANOU VŮČI UV ZÁŘENÍ) A KOMINÁKOVÝM KABELEM

POZNÁMKA:

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VZT KOMPONENTŮ DOPŘESNIT NA STAVBĚ, PO KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI.

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant: Ing. arch. Radim Musil	Zodpovědný projektant: Ing. Radim Drápal, Ph.D.	Vypracoval: Ing. Tomáš Tenora	MUSIL, HYBSKÁ architektonický ateliér, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543211757 e-mail: mail@mhatelier.cz
STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabriel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČENSKO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy		FORMÁT: 12 A4
MÍSTO STAVBY:	Louka 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka		DATUM: 12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.2 Zařízení vzduchotechniky a chlazení		VÝTISK:
ST. OBJEKT:	SO-01		
PŮDORYS PODKROVÍ - NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č: 05