PŮDORYS 1.NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ
1.PODLAŽÍ - NOVÝ STAV

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) KONSTRUKCE	PODHLED
101	VSTUPNÍ HALA	40,05	3,20	–
102	SCHODIŠTĚ	27,14	–	–
103	LAPDARIUM	114,98	2,35–4,00	–
104	CHODBA	43,15	3,20	–
105	DÍLNA	63,25	3,15	–
106	DÍLNA	63,04	3,05	–
107	PŘEDSÍŇKA	2,39	3,15	2,60
108	WC MUŽI	1,88	3,15	2,60
109	SKLAD	1,88	3,15	2,60
110	SPRCHA MUŽI	3,08	3,15	2,60
111	PŘEDSÍŇKA	2,60	3,05	2,60
112	WC ŽENY	1,88	3,05	2,60
113	SKLAD	1,88	3,05	2,60
114	SPRCHA ŽENY	3,08	3,05	2,60
115	CHODBA	13,07	5,35–6,50	–
116	DÍLNA	29,27	1,75–3,30	–
117	ANGLICKÝ DVOREK	23,68	–	–

LEGENDA

- SVĚTELNÉ VÝVOD STROPNÍ
- SVĚTELNÉ VÝVOD NÁSTĚNNÝ
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM S VLASTNÍM ZDROJEM
- SVĚTELNÝ VÝVOD PRO RŮZNÁ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLA
- 1 POL.VYPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 1)
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 5)
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 6)
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 7)
- TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ S DOUTNAVKOU 10A, 250V (ŘAZENÍ 1/1)
- INFRAPASIVNÍ SNÍMAČ POHYBU OSOB 230V/min.10A, SPÍNÁNÍ MIKROSPÍNAČEM
- KABEL CYKY–O 2x1,5 PRO VYPÍNAČ (ŘAZ.1)
- KABEL CYKY–O 3x1,5 PRO VYPÍNAČ (ŘAZ.5,6)
- KABEL CYKY–J 3x1,5 PRO SVĚTLO
- KABEL CYKY–J 5x1,5 PRO SVĚTLA
- A/1–Q12 — OVLÁDACÍ PRVEK (VYPÍNAČ) ČÍSLO
  - ČÍSLO VÝVODU Z ROZVADĚČE RE (Rbx)
  - OZNAČENÍ VÝVODU PRO SVÍTIDLO (SVÍTIDLA)

POZNÁMKA:
VYPÍNAČE OSVĚTLENÍ BUDOU INSTALOVÁNY 110cm NAD PODLAHOU SVÍM SPODNÍM OKRAJEM, A 15cm STŘEDEM OD OKRAJE ZÁRUBNĚ. V MÍSTNOSTÍ S OBKLADY DO STŘEDU OBKLADAČKY. VÍCE VYPÍNAČŮ, SOUSTŘEDĚNÝCH NA JEDNOM MÍSTĚ, BUDE INSTALOVÁNO DO DVOU NEBO VÍCENÁSOBNÉHO RÁMEČKU VEDLE SEBE 110cm NAD PODLAHOU SPODNÍM OKRAJEM. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ A PŘEDEVŠÍM STROPNÍCH A NÁSTĚNNÝCH SVĚTELNÝCH VÝVODŮ JE NUTNO OSDOUHLASIT S INVESTOREM NEBO ARCHITEKTEM.
V SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ, NA WC, V KUCHYŇKÁCH A V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENO OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ.

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/7N~C~S.
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM
VNĚJŠÍ VLIVY: UVNITŘ DOMU – AB5, MIMO DŮM – AB6, AD3

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant: Ing. arch. Radim Musil	Zodpovědný projektant: Ing. Karel Rychlý	Vypracoval: Ing. Karel Rychlý
STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabriel, starosta města	
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČENSKO-KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	
MÍSTO STAVBY:	Louška 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 2/5/1, 27, 604, 605, k.ú. Znojmo-Louka	
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro stavební povolení	
OBSAH:	D.1.4.4 Silnoproud,bleskosvody D.1.4.5 Slaboproudy, datové rozvody	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02	
	PŮDORYS 1. PODLAŽÍ - NOVÝ STAV OSVĚTLENÍ	

MUSIL, HYBSKÁ
architektonický ateliér, s.r.o.
Kopečná 16, 602 00 Brno
telfax: 543217357
e-mail: info@musilarc.cz

FORMÁT:	4 A4
DATUM:	12 / 2017
VÝTISK:	
MĚŘÍTKO:	1:50
VÝKRES Č.	02

SO-04