

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
PODKROVÍ - NOVÝ STAV

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) KONSTRUKCE	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) PODHLED
301	SCHODIŠTĚ	4,45	–	–
302	OCHOZ	16,90	–	–
303	TECHNICKÁ MÍSTNOST	76,00	0,15–2,79	0,40–2,93
304	PŮDA	143,50	0,15–5,80	0,50–6,00
305	PŮDA NAD SCHODIŠTĚM	27,30	0,15–1,76	0,50–1,95

LEGENDA

- SVĚTELNÝ VÝVOD STROPNÍ
- SVĚTELNÝ VÝVOD NÁSTĚNNÝ
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM S VLASTNÍM ZDROJEM
- SVĚTELNÝ VÝVOD PRO RŮZNÁ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLA
- 1 POL.VYPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 1)
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 5)
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 6)
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 7)
- TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ S DOUTNAVKOU 10A, 250V (ŘAZENÍ 1/1)
- INFRAPASIVNÍ SNÍMAČ POHYBU OSOB 230V/min.10A, SPÍNÁNÍ MIKROSPÍNAČEM
- KABEL CYKY–O 2x1,5 PRO VYPÍNAČ (ŘAZ.1)
- KABEL CYKY–O 3x1,5 PRO VYPÍNAČ (ŘAZ.5,6)
- KABEL CYKY–J 3x1,5 PRO SVĚTLO
- KABEL CYKY–J 5x1,5 PRO SVĚTLA
- A/1–Q12 — OVLÁDACÍ PRVEK (VYPÍNAČ) ČÍSLO
- ČÍSLO VÝVODU Z ROZVADĚČE RE (Rbx)
- OZNAČENÍ VÝVODU PRO SVÍTIDLO (SVÍTIDLA)

POZNÁMKA:

VYPÍNAČE OSVĚTLENÍ BUDOU INSTALOVÁNY 110cm NAD PODLAHOU SVÝM SPODNÍM OKRAJEM, A 15cm STŘEDEM OD OKRAJE ZÁRUBNĚ. V MÍSTNOSTI S OBKLADY DO STŘEDU OBKLADAČKY. VÍCE VYPÍNAČŮ, SOUSTŘEDĚNÝCH NA JEDNOM MÍSTĚ, BUDE INSTALOVÁNO DO DVOJ NEBO VÍCEMÍSTNÉHO RÁMEČKU VEDLE SEBE 110cm NAD PODLAHOU SPODNÍM OKRAJEM. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ A PŘEDEVŠÍM STROPNÍCH A NÁSTĚNNÝCH SVĚTELNÝCH VÝVODŮ JE NUTNO ODSOUHLASIT S INVESTOREM NEBO ARCHITEKTEM.
V SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ, NA WC, V KUCHYŇKÁCH A V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENO OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ.

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN–C–S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROVEDENÍM OHRANĚM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM
VNĚJŠÍ VLIVY: UVNITŘ DOMU – AB5, MMO DŮM – AB8, AD3

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	MUSIL, HYBSKÁ architektonický ateliér, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217307 e-mail: mh@mhatelier.cz
Ing. arch. Radim Musil	Ing. Karel Rychlý	Ing. Karel Rychlý	
STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obrokova 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	4 A4
MÍSTO STAVBY:	Louška 3099/25, p.č.1, 21, 3, 26/1, 27, 604, 605, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro stavební povolení		
OBSAH:	D.1.4.4 Silnoproud,bleskovody D.1.4.5 Slaboproudy, datové rozvody	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02		
PŮDORYS PODKROVÍ - NOVÝ STAV OSVĚTLENÍ		MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č: 06