TYP : OCELOPLECH. v.600, š.600 HLOUBKA : 150

KRYTÍ : IP 23 KRYTI PO OTEVRENI DVERI : IP 20

DĚLENÍ: --

NÁTĚR :

PŘÍVODY : SPODEM VYVODY : NAHORU

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3NPE~50 Hz,400V/TN-C-S

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	MUSIL, HYBSKÁ architektonický atelier, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mh@mhatelier.cz	
Ing. arch. Radim Musil	Ing. Karel Rychlý	Ing. Karel Rychlý		
STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města			
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy		FORMÁT:	3 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka		DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro stavební povolení			
OBSAH:	D.1.4.4 Silnoproud,bleskosvody D.1.4.5 Slaboproudy, datové rozvody		VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02			
ROZVADĚČ "RH"			MĚŘÍTKO --	VÝKRES Č: 09

Cislo pole													
Technologicky popis	PŘÍVOD	PŘEPĚŤOVÁ	PROUDOVÝ CHRÁNIČ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	3. FÁZ. ZÁSUVKA	3. FÁZ. ZÁSUVKA	ZVEDACÍ PLOŠINA
OSPO		OCHRANA											ZTP
Cislo pohonu				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



ROZVADĚČ RH		Navrhl: ING.RYCHLÝ	Cislo zak.:	Cislo vykr.: 09

1

Cislo pole											
Technologicky popis	PROUDOVÝ CHRÁNIČ	REZERVA	REZERVA	REZERVA	VÝVOD PRO ROZVODNICI	VÝVOD PRO ROZVODNICI	VÝVOD PRO ROZVODNICI	VÝVOD PRO ROZVODNICI	REZERVA	REZERVA	
OSPO					R1	R2	R3	R3			
Cislo pohonu		11	12	13	14	15	16	17	18	19	



ROZVADĚČ RH		Navrhl: ING.RYCHLÝ	Cislo zak.:	2
				Cislo vykr.: 09