

POZNÁMKA

1) LEGENDA K POPISU KABELOVÝCH TRAS A LEGENDA K POUŽITÉMU NOSNÉMU MATERIÁLU JE UVEDENA VE VÝKRESE "TECHNOLOGICKÁ SCHÉMATA MaR".
2) ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ MaR JE UVEDENO VE VÝKRESE "TECHNOLOGICKÁ SCHÉMATA MaR", V TEXTOVÉ ČÁSTI – TECHNICKÁ ZPRÁVA A DATOVÉ BODY.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE, 400V/230V, 50Hz, TN–S
2–24VAC , SELV
2–24VDC, SELV

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI

OCHRANA PŘI PORUŠE
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
- OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM

PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000–5–51, VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

S

zpracovatel profese		autorizace	generální projektant	
R.M.E LEKTRO, Čechyňská 8, Brno 602 00, Tel: +420 541 235 788, E-mail: projekce@rmelektro.cz; QR vložka			MUSIL, HYBSKÁ architektonický atelier, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mh@mhatelier.cz	
zodpovědný projektant	spolupráce	kontroloval	vedoucí projektu	hip
Ing. Miroslav REK	Ing. Miroslav REK		Ing.arch.Radim Musil	Ing.arch.Radim Musil

stavebník	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo	zak. číslo	1217-0892-40
stavba	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy Loucká 3059/25, Znojmo-Louka	archiv. číslo	1217-0892-40
		datum	12/2017
		formát	3A4
		měřítko	1 :50
		profese	MaR
objekt	SO-01, D.1.4.6 - MĚŘENÍ A REGULACE	stupeň	DPS
obsah výkres	PŮDORYS PODKROVÍ	číslo výkresu	D.1.4.6-201

paré