PŮDORYS 2.NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ
2.PODLAŽÍ - NOVÝ STAV

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) KONSTRUKCE	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) PODHLED
201	VSTUPNÍ HALA	63,17	1,75–3,95	–
202	FOYER	65,46	3,65–4,05	–
203	KUCHYŇKA	3,20	3,95	3,30
204	WC INVALIDÉ	3,18	3,65	3,00
205	WC ŽENY–UMYVÁRNA	3,37	3,65	3,00
206	WC ŽENY–KABINY	5,22	3,65	3,00
207	ÚKLID	1,58	3,65	3,00
208	WC MUŽI–UMYVÁRNA	3,18	3,65	3,00
209	WC MUŽI–KABINY	4,88	3,65	3,00
210	SCHODIŠTĚ	26,17	–	–
211	PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL	202,45	4,74–10,50	4,74–10,50
212	ŠATNA	14,87	2,20	2,20
213	ZÁZEMÍ SÁLU	29,65	2,40	–
214	ZÁZEMÍ	4,98	2,40	–
215	VENKOVNÍ TERASA	56,77	–	–

LEGENDA

- SVĚTELNÝ VÝVOD STROPNÍ
- SVĚTELNÝ VÝVOD NÁSTĚNNÝ
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM S VLASTNÍM ZDROJEM
- SVĚTELNÝ VÝVOD PRO RŮZNÁ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLA
- 1 POL.VYPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 1)
- SÉROVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 5)
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 6)
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 7)
- TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ S DOUTNAVKOU 10A, 250V (ŘAZENÍ 1/I)
- INFRAPASIVNÍ SNÍMAČ POHYBU OSOB 230V/min.10A, SPÍNANÍ MIKROSPÍNAČEM
- KABEL CYKY–O 2x1,5 PRO VYPÍNAČ (RAZ.1)
- KABEL CYKY–O 3x1,5 PRO VYPÍNAČ (RAZ.5,6)
- KABEL CYKY–J 3x1,5 PRO SVĚTLO
- KABEL CYKY–J 5x1,5 PRO SVĚTLA
- A/1–Q12 — OVLÁDACÍ PRVEK (VYPÍNAČ) ČÍSLO
- ČÍSLO VÝVODU Z ROZVADĚČE RE (Rb×)
- OZNAČENÍ VÝVODU PRO SVÍTIDLO (SVÍTIDLA)

POZNÁMKA:

VYPÍNAČE OSVĚTLENÍ BUDOU INSTALOVÁNY 110cm NAD PODLAHOU SVÝM SPODNÍM OKRAJEM, A 15cm STŘEDEM OD OKRAJE ZÁRUBNĚ. V MÍSTNOSTI S OBKLADY DO STŘEDU OBKLADAČKY. VÍCE VYPÍNAČŮ, SOUSTŘEDĚNÝCH NA JEDNOM MÍSTĚ, BUDE INSTALOVÁNO DO DVOU NEBO VÍCENÁSOBNÉHO RÁMEČKU VEDLE SEBE 110cm NAD PODLAHOU SPODNÍM OKRAJEM. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ A PŘESOČŮM STROPNÍCH A NÁSTĚNNÝCH SVĚTELNÝCH VÝVODŮ JE NUTNO OSOUHLASIT S INVESTOREM NEBO ARCHITEKTEM.
V SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ, NA WC, V KUCHYŇKÁCH A V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENO OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ.

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN–C–S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM MĚNIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PRODOVÝM CHRÁNIČEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTEM
VNĚJŠÍ VLIVY: UVNITŘ DOMU – AB5, MIMO DŮM – AB8, AD3

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	MUSIL, HYBSKÁ architektonický ateliér, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 545211797 e-mail: info@mhatelier.cz
Ing. arch. Radim Musil	Ing. Karel Rychlý	Ing. Karel Rychlý	

STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obrokova 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vladimír Gabriel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČENSKO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	4 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 21, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro stavební povolení		
OBSAH:	D.1.4.4 Silnoproud,bleskovody D.1.4.5 Slaboproudy, datové rozvody	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02		
PŮDORYS 2. PODLAŽÍ - NOVÝ STAV OSVĚTLENÍ		MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č. 04