



MUZNP015E8A7

MUZNX01QQYX5

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO**Odbor životního prostředí**

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1

Číslo jednací: MUZN 74271/2017

Město Znojmo
odbor investic a technických služeb
Obroková 1/12
669 02 Znojmo

| | | |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Ve Znojmě dne 13. 10. 2017 | | |
| MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO | | |
| P1 | Vnitřní pošta | Podáno osobně |
| Datum: | 17. 10. 2017 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Číslo MUZN | 1111 | Číslo dopor. |
| 82973/2017 | | |

Věc: Vyjádření ke stavbě "Centrum obnovy - klášter Louka Znojmo"**Projekt:** Musil, Hybná architektonický atelier, s.r.o., Kopečná 58, Brno, vyhotoveno – 7/2017**Vyjádření vodoprávního úřadu:**

Předložená projektová dokumentace řeší zřízení Centra obnovy – klášter Louka Znojmo ve městě Znojmě na pozemcích parc. č. 1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805 v katastrálním území Znojmo-Louka. Stavba je členěna na stavební objekty SO – 01 Objekt Loucká 3059/25 – stavební úpravy, SO – 02 Objekt bez č. popisného, parcelní č. 27 – stavební úpravy, SO – 03 Úpravy zahrady (rajský dvůr) – parcelní č. 3, SO 04 – Úpravy nádvoří – parcelní č. 805, SO – 05 Přípojka plynu, SO – 06 Přípojka pitné vody, SO – 07 Přípojka kanalizace, SO – 08 Areálová kanalizace, retence dešťových vod. Objekt bude napojen přípojkami na veřejný vodovod a veřejnou jednotnou kanalizaci. Srážkové vody z objektu budou do veřejné kanalizace odváděny přes dvě retenční nádrže o celkovém využitelném objemu 20 m³, a max. odtokem 5 l/s regulovaně vypouštěny do veřejné kanalizace. Maximální povolený odtok srážkových vod do veřejné kanalizace byl dle sdělení stavebníka konzultován s provozovatelem veřejné kanalizace ve městě Znojmě VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je navržený záměr možný.

Hos, DiS.

Z hlediska orgánu ochrany přírody:

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je realizace záměru možná.

Ing. Veselá

Z hlediska orgánu odpadového hospodářství:

S odpady, které budou vznikat při realizaci stavby, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších právních předpisů. Její kopie, včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce.

Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 10 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Znojmo OŽP, nám. Armády 8, Znojmo.

S realizací stavby souhlasíme.

Ing. Čurda

Z hlediska orgánu ochrany ovzduší:

Dle předložené projektové dokumentace bude objekt temperován pomocí nové kotelny se dvěma plynovými kotli. Vzniká nový zdroj znečišťování ovzduší. Dle § 11 odst.3 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je nutno v uvedené věci samostatně požádat o závazné stanovisko příslušný orgán ochrany ovzduší, tj. MěÚ Znojmo, odbor ŽP, Nám.Armády 8, Znojmo. Příslušný formulář žádosti je dostupný na webovém portálu města Znojma www.znojmocity.cz. K uvedenému záměru nemáme jiných připomínek.

Ing. Dostál

Z hlediska ochrany ZPF:

Nevyjadřujeme se, dle předložené projektové dokumentace nedojde při realizaci záměru k záboru pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu.

Ing. Štrougalová

Ing. Štrougalová

Ing. Štrougalová



Ing. Jana STARÁ
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo