



MUZNP017WB7L

Město Znojmo
Odbor investic a technických služeb
Obroková 1/12
669 02 Znojmo

Číslo: 133/2017-KS
Číslo jednací: 2622/15/17
Číslo spisové: 15/474/17-KS
Výřizuje: Ing. Stojanová
Tel.: 515 282 576
Email: stojanova@vaszn.cz
Datum: 19.9.2017
Doba platnosti tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO		
P1	1/1	Podpis:
Datum:	25. 09. 2017	Státní:
Č.j.: MUZN	PRIL:	Js. Jedin:
75011/2017		

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení stavby

„Znojmo-Louka, Centrum obnovy – klášter Louka Znojmo“

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala firma *MUSIL, HYBSKÁ, architektonický atelier, s.r.o.* v červenci 2017.

Místo stavby: k.ú. Znojmo-Louka, p.č. 1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805

Investor: Město Znojmo

Popis stavby: Projektová dokumentace řeší rekonstrukce přípojek inženýrských sítí a opravu zpevněných ploch u objektu kláštera Louka.

SO 06 Vodovodní přípojka – rekonstrukce vodovodní přípojky PE 5/4“ v délce cca 2,0 m a přeložka vodoměru do nové vodoměrné šachty o průměru 1,2 m.

SO 07 Přípojka kanalizace – nová přípojka s napojením do stávající jednotné kanalizace PVC DN 300 pro veřejnou potřebu. Přípojka DN 200 bude ukončena revizní šachtou RŠ1, do této šachty bude přivedena areálová splašková kanalizace a areálová kanalizace dešťová. Celková délka kanalizační přípojky bude cca 20 m.

Dešťové vody budou svedeny do dvou retenčních nádrží (o celkovém objemu 20,0 m³) s regulátorem odtoku 5 l/sec, odtud bude dešťová voda svedena areálovou kanalizací DN 200 do revizní šachty RŠ1.

SO 05 Přípojka plynu

SO 09 Přípojka silnoproudého elektr

SO Úprava zahrady a nádvoří

V blízkosti stavby se nachází vodovod a kanalizace ve správě VAS, a.s. divize Znojmo.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Přípojku od hlavního vodovodního řádu po vodoměr, vč. přemístění vodoměru do nové vodoměrné šachty, provede provozovatel vodovodního řádu (VAS, a.s. divize Znojmo) na základě objednávky.
2. Dešťová kanalizace zůstane v majetku investora a nebude provozována VAS, a.s. divizí Znojmo.
3. Místo a způsob napojení na veřejnou kanalizaci bude projednán s provozovatelem před zahájením výkopových a stavebních prací.
4. Stávající kanalizační přípojka bude zaslepena.
5. Napojení na veřejnou kanalizaci bude možné až po provedení kontroly retenčních objektů, regulačních prvků a trasy a napojení přípojky (před zásypem).
6. Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytýčení kanalizace (Ing. Zezula 607 948 415, Ing. Vavřina 739 342 100), vodovodu a vodovodních přípojek (telefon 605 234 136 od 7-14 hod.).
7. Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz vodovodních řádů a kanalizace. Každé poškození těchto sítí je nutné neprodleně nahlásit provozovateli (Ing. Lušovský 607 273 528, Ing. Vavřina 739 342 100).
8. V případě obnaženého či poškozeného potrubí budou po provedení stavby přizváni pracovníci provozu kanalizací (Ing. Vavřina 739 342 100) a pracovníci provozu vodovodu (Ing. Lušovský 607 273 528) ke kontrole zařízení v naší správě a povolení zásypu. Splnění výše uvedených podmínek bude odsouhlaseno pracovníky VAS, a.s. divize Znojmo zápisem do stavebního deníku.
9. Požadujeme dodržet prostorovou normu ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
10. Upozorňujeme, že zařízení v naší správě jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb., proto budou pracovníci, kteří budou stavební práce provádět, seznámeni s polohou zařízení v naší správě a upozorněni, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1 m před a 1 m za osou vytýčeného zařízení těžili zeminu ručně, bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí tak, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace.
11. Během stavby nebude omezen provoz vodovodu a kanalizace.


Toto je společné stanovisko provozovatele VAS, a.s. divize Znojmo a majitele inženýrských sítí - ZSO VAK ZNOJEMSKO.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 1 rok ode dne vydání.

Zájmové sdružení obcí
VODOVODY A KANALIZACE
ZNOJEMSKO
Kotkova 20, 605 02 ZNOJMO
IČO: 45671745

.....

Ing. Luděk Müller
tajemník ZSO VaK ZNOJEMSKO

 **VODÁRENSKÝ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s.
Soběšická 820/158, Lesná, 608 00 Šmo
Divize Znojmo
Kotkova 20, 605 02 Znojmo
40-

.....

Ing. Jiří Žižka
vedoucí TÚ divize Znojmo