



Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky č. 1/18204

„Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání“

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Název: Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
IČO: 00293881
zastoupený: Janem Groisem, MBA, starostou města

Zadavatel je na základě ustanovení § 43 ZZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy č. **18204** zástupcem.

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU)
IČO: 415 39 656
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Kontaktní osoba: Ing. Anna Jiroušková, email: zakazky@dea.cz, tel.: 545 110 145



Informace o zadávacím řízení:

Název veřejné zakázky: „Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání“
Název projektu v žádosti o podporu: Centrum obnovy společného kulturního dědictví
Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ: bez ev. č.
Dotační titul: Program spolupráce Rakousko – Česká republika
Program přeshraniční spolupráce: Interreg V-A Rakousko - Česká republika
Prioritní osa: 2 Životní prostředí a zdroje
Investiční prioritita: 6c Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
Reg. číslo projektu: ATCZ171

Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika. Veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů EU.

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ):

Veřejná zakázka na stavební práce

Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ):

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ):

Otevřené řízení

Použité zkratky:

ZZVZ

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Vám oznamujeme vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz účastníka ze dne 24. 1. 2019

U položek objektu SO 01 Stavební část nesouhlasí popis s výpisem prvků, jedná se o tyto položky:

391	K	76700-006	6/Z M+D dveře vnitřní 3200/25500 mm v Al rámu, vč. doplňků, kování, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	0,00	0,00	
400	K	76700-015	15/Z M+D zábradlí, vč. doplňků, výplň bezp.sklo, kotvení, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	6,000	0,00	0,00	
401	K	76700-016	16/Z M+D zábradlí, vč. doplňků, výplň bezp.sklo, kotvení, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kg	46,600	0,00	0,00	

Tentýž nesoulad je i v objektu SO 02 Stavební část pol. č.

75	K	76600-205	54/T M+D dveře vnitřní dub masiv, 160/2100 mm, vč. fošnové zárubně do kamenného ostění, doplňků, kování, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	0,00	0,00	Vlastní
----	---	-----------	---	-----	-------	------	------	---------

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 dotazu ze dne 24. 1. 2019

SO-01

6/Z – počet souhlasí, velikost celého výrobku 3200/2250 mm, dvoukřídlé dveře 1600/2200 mm při předpokladu AL profilu 50 mm. Výrobek je nutno vyrobit dle skutečně provedených rozměrů otvoru.

15/Z – schodišťové zábradlí, počet souhlasí, bez skleněné výplně – viz schémata za výpisem zámečnických konstrukcí

16/Z - zábradlí rampy, počet souhlasí, bez skleněné výplně – viz schéma za výpisem zámečnických konstrukcí

SO-02

54/T – počet souhlasí, ve schématu jsou kresleny dveře s fošnovou zárubní (chyba). Dveře 1200/2000 mm jsou osazeny do polodrážky kamenné zárubně – kamenná konstrukce stávající přesunutě části kamenného ostění s novým doplněním. U výrobků do stávajících nebo přesunutých konstrukcí je třeba doměřit.



Nejedná se o změnu zadávacích podmínek, proto zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Brně dne 25. 1. 2019

.....
Ing. Anna Jiroušková
DEA Energetická agentura, s.r.o.
na základě plné moci

Seznam příloh: bez příloh