

Spisová značka: MUHO 13053/2026 OP
Číslo jednací: MUHOCJ 66224/2026 OP

Vyřizuje: MgA. Petr Drábek
Tel.: +420 518 316 338
E-mail: drabek-petr@muhodonin.cz
Datum: 05.10.2026

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ HODONÍN, LOKALITA NESYT

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Město Hodonín**
Zastoupené: Mgr. Petrem Spazierem, vedoucí odboru právního
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35 (ČR)
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky: MgA. Petr Drábek

Identifikační údaje veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s vnitřním předpisem MěÚ Hodonín č. 8/2025, o zadávání veřejných zakázek.

Informace o zadávacím řízení

Název veřejné zakázky: **Workoutové hřiště Hodonín, lokalita Nesyt**
Evidenční číslo veřejné zakázky: **220/ID82443**
Číslo spisu veřejné zakázky: **MUHO 13053/2026 OP**
Druh (předmět) veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na stavební práce**
Režim veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty: **VZMR**
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky: **VZMR**

Seznam použitých zkratk:

VZ Veřejná zakázka
ZD Zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
v souladu se zadávacími podmínkami Vám podáváme dodatečnou informaci ZD.

1. Dotazy dodavatele

Dotazy dodavatele ze dne 02.10.2026

Dotaz č. 1

Nakládání s výkopkem: Ve výkazu výměr je pro výkopy základových patek uvedeno celkem 2,992 m³ výkopku. Následně jsou uvedeny položky pro ruční přemístění výkopku kolečkem do 10 m a příplatek za dalších 40 m, dále položka pro uložení výkopku bez zhutnění a jeho hrubé rozhrnutí. Žádám o potvrzení, zda je předpokládáno, že veškerý výkopek z výkopů základových patek bude uložen a rozhrnut v rámci staveniště, a zda tedy není požadován jeho odvoz mimo staveniště ani jeho uložení na skládce či jiné externí deponii. Současně prosím o upřesnění, kam má být výkopek v rámci staveniště uložen a rozhrnut, případně zda se předpokládá jeho využití pro konkrétní terénní úpravy.

Dotaz č. 2

Urovnání stávající zatravněné plochy: Ve výkazu výměr je pro plochu 72 m² uvedena položka „Provizorní úprava terénu v přírodní hornině“ s popisem „urovnání původní zatravněné plochy: 9 × 8“. Projektová dokumentace současně uvádí, že zatravněvací desky mají být položeny přímo na předem urovnanou původní zatravněnou plochu. D.1.1 WORKOUTOVÉ HRŠTĚ. Žádám proto o upřesnění, co konkrétně je v rámci položky „urovnání původní zatravněné plochy“ požadováno. Zejména prosím o potvrzení, zda se jedná pouze o srovnání stávajícího travnatého povrchu, nebo zda má být součástí této položky také:

- odstranění travního drnu,
- odstranění či rozprostření ornice,
- odkopání nerovností,
- doplnění zeminy,
- vytvoření a výškové srovnání pláně,
- případné hutnění podkladu.

Současně prosím o upřesnění, jaká má být požadovaná výsledná rovinnost této plochy, případně v jaké výškové toleranci má být plocha provedena.

Dotaz č. 2

Konstrukce plochy: Projektová dokumentace uvádí, že zatravněvací desky budou položeny přímo na předem urovnanou původní zatravněnou plochu a že se nesmí pokládat na nestabilní podklad, jako je písek, štěrk nebo kyprá hlína. Pod deskami má být položena podkladní plastová síť s oky 13 × 13 mm. D.1.1 WORKOUTOVÉ HRŠTĚ. Žádám proto o potvrzení, zda je požadovaná skladba plochy skutečně pouze: stávající zatravněná plocha → její urovnání → podkladní plastová síť → zatravněvací zámkové desky, bez odstranění stávajícího drnu/orniční vrstvy, bez odkopávky celé plochy, bez zřízení štěrkového či jiného konstrukčního podkladu a bez hutnění podkladních vrstev. Pokud je požadováno jiné provedení, žádám o jeho přesnou specifikaci včetně jednotlivých vrstev, jejich tloušťek a způsobu provedení.

Dotaz č. 2

Rozdílný formát zatravněvacích desek: V projektové dokumentaci D.1.1 je u dopadové plochy uvedeno, že zatravněvací desky budou formátu 1 000 × 1 000 mm (popř. 1 500 × 1 000 mm). D.1.1 WORKOUTOVÉ HRŠTĚ. Ve výkazu výměr je však u příslušné položky uveden pouze formát 1 000 × 1 000 mm. Žádám proto o potvrzení, zda je v rámci nabídky možné použít zatravněvací desky formátu 1 500 × 1 000 mm, který projektová dokumentace výslovně připouští. Mám k dispozici zatravněvací desky právě v tomto formátu. Prosím proto o potvrzení, že jejich použití bude považováno za splnění požadavků zadávací dokumentace a projektové dokumentace.

2. Dodatečná informace č. 1 ZD:

A) K dotazům ze dne 02.10.2026

K dotazu č. 1:

Veškerý výkopek bude podle projektové dokumentace odvezený a rozprostřený v území stavby ve vzdálenosti do 50 m. Jeho uložení se předpokládá na sousedních parcelách č. 9917, 9919, které jsou ve vlastnictví stavebníka. Přesné místo uložení výkopku bude upřesněno v průběhu provádění.

K dotazu č. 2:

Položka z cenové soustavy RTS "Provizorní úprava terénu v přírodní zemině" obsahuje: úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získaných odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší jak 2 cm od vodorovné hladiny. Položka je bez dodávky hmot a pokrývá práce uvedené v projektové dokumentaci, které jsou potřebné pro srovnání stávající zatravněné plochy před pokládkou zatravněvacích desek, aby její sklon podle projektové dokumentace nepřesáhl 5 %.

K dotazu č. 3:

Pro konstrukci dopadové plochy platí skladba a popis uvedený v projektové dokumentaci, kdy přímo na stávající srovnanou zatravněnou plochu bude provedena instalace systémových zatravněvacích zámkových desek včetně podkladní sítě.

K dotazu č. 4:

V soupisu prací je uvedený formát zatravněvacích desek 1 x 1 m, ale projektová dokumentace připouští pro realizaci taktéž použití desek formátu 1 x 1,5 m.

Při zpracování nabídky je dodavatel povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací ZD.

Dodatečná informace č. 1 ZD byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa domény VZ: <https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/6256>

MgA. Petr Drábek
Odbor právní a majetku
Administrace veřejných zakázek