

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: ---
ZE DNE: 17.05.2022

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 250372/2022/OV/HP
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 253964/2022/OV/HP
VYŘIZUJE: Teichmannová, DiS.
Ing. Košťál
TEL.: 595 138 144, 127
E-MAIL: lucie.teichmannova@khsova.cz

DATUM: 02.06.2022

R&P PROJEKT statika, projekce s.r.o.
Havlíčkovo nábreží 2728/38
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost pana Martina Polacha, jednatele společnosti R&P PROJEKT statika, projekce s.r.o., Havlíčkovo nábreží 2728/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 27851443, který na základě plných mocí zastupuje stavebníka: společnost Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 61974757, ze dne 17.05.2022, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení stavby „Částečná rekonstrukce měnirny Sokolská“, areál Trolejbusy Ostrava, na ul. Sokolská třída 3244, Ostrava-Moravská Ostrava.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení stavby „Částečná rekonstrukce měnirny Sokolská“, areál Trolejbusy Ostrava, na ul. Sokolská třída 3244, Ostrava-Moravská Ostrava

s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Na základě žádosti pana Martina Polacha, jednatele společnosti R&P PROJEKT statika, projekce s.r.o., Havlíčkovo nábreží 2728/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 27851443, který na základě plných mocí zastupuje stavebníka: společnost Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 61974757, ze dne 17.05.2022, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení stavby „Částečná rekonstrukce měnirny Sokolská“, areál Trolejbusy Ostrava, na ul. Sokolská třída 3244, Ostrava-Moravská Ostrava, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávající měnirny v areálu Trolejbusů Ostrava, na ul. Sokolská třída 3244, Ostrava-Moravská Ostrava (parc. č. 1138, 1140/1 k. ú. Moravská Ostrava). Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu zahrnující zejména opravy vnitřních i venkovních povrchových a výměnu technologie.

IČ: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

U technologického zařízení PS103 – Technologie trakční měnirny 0,6 kV bude provedena výměna trakčních usměrňovačů U1 a U2 včetně jejich silové a ovládací kabeláže. Dále bude provedena výměna rozvaděčů DC 660V v rozsahu 5+1 rezerva.

U technologického zařízení PS303 – Řídicí systém a dálkové ovládání bude provedena rekonstrukce řídicího systému a dálkového ovládání měnirny dle standardů Dopravního podniku Ostrava a.s. Dále bude provedena úprava vizualizace na energetickém dispečinku, záložním pracovišti ED s místním řídicím a vizualizačním PC, a to vše v provázanosti na řídicí systém AISYS.

V objektu měnirny (objekt SO203) bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace, včetně vytápění. Dále bude provedena instalace nového kamerového zabezpečovacího zařízení, instalace EPS (elektronická požární signalizace). Bude zde zřízena nová uzemňovací soustava měnirny včetně pomocného zemniče a hromosvodu stanice. Celý objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Dispoziční řešení: transformátor Tb dílen, trakční transformátory (2), transformátor VL spotřeby, rozvodna 22 kW, rozvodna 0,6 kW, chodba, zádveří, velín/dálkové ovládání, sanitární zařízení (záchod s předsíňkou a umyvadlem, sprcha). Ve velínu nebude vykonávána trvalá práce, bude zde probíhat pouze občasný dohled. Stěny na sanitárním zařízení budou nově opatřeny keramickým obkladem do výšky min. 2,00 m, podlaha bude opatřena keramickou dlažbou.

Větrání prostor bude přirozené otevíratelnými okny. V místnostech rozvoden budou instalovány ventilátory, které budou odvádět přebytečné teplo do venkovních prostor (m. č. 106 odvod 1200 m³/hod., m. č. 107 2 x ventilátor odvod 1200 m³/hod./ventilátor). Výfuky znehodnoceného vzduchu budou vyvedené na fasádu a opatřené protidešťovými žaluziemi. Přívod vzduchu bude zajištěn z venkovních prostor přes protidešťové žaluzie. Vytápění prostor bude zajištěno el. přímotopy.

Součástí projektové dokumentace byl i světelně technický výpočet umělého osvětlení. Denní osvětlení bude zajištěno okny, umělé soustavou LED svítidel. Dle zpracovaného plánu údržby bude čištění svítidel prováděno jedenkrát za 24 měsíců, obnova povrchů jedenkrát za 36 měsíců, obnova zdrojů individuálně. Světelně technický výpočet odpovídá požadavkům § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Rekonstrukcí stavby se nemění účel užívání a nevzniká nový zdroj hluku s příspěvkem ke stávajícímu akustickému klimatu lokality, kde je dominantním zdrojem hluk z automobilové dopravy na ulici Sokolská třída.

Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a předpisů souvisejících.

Bc. Zuzana Dočkalová v. r.
vedoucí oddělení hygieny práce
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, 1 list – DS

1x KHS, oddělení HP, 1 list