Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 74 757, DIČ: CZ61974757
T 59 740 1111; www.dpo.cz

Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „***Zadavatel***“)
Veřejná zakázka:	Sektorová veřejná zakázka s názvem „Částečná rekonstrukce měnírny Sokolská“, ev. č. ve věstníku Z2026-052645 (dále jen „***Zakázka***“)
Režim a druh Zakázky:	Nadlimitní na stavební práce
Druh řízení:	Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „***ZZVZ***“)

Věc:	**Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 1**

I.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na kterou reaguje takto:

<table>
<tr><td>Žádost č.</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Datum doručení:</td><td>27.10.2026</td></tr>
<tr><td>Přesné znění žádosti:</td><td>Pro správný návrh usměrňovačů GU1 a GU2 bychom potřebovali znát parametry stávajících transformátorů, a zejména zkratovou impedanci v %, vektorovou konfiguraci a počet vinutí na sekundární straně a dále stupeň přetížitelnosti.
A dále zda tyto usměrňovače GU1 a GU2 jsou navrženy v nevýsuvném provedení.</td></tr>
<tr><td>Reakce Zadavatele:</td><td>Ad 1) Parametry stávajících transformátorů
Zadavatel sděluje parametry trakčních transformátorů T1 a T2. Usměrňovač GU1 je napájen z transformátoru T1, usměrňovač GU2 z transformátoru T2.
<table>
<tr><th>Parametr</th><th>T1</th><th>T2</th></tr>
<tr><td>Výrobce / typ</td><td>Hitachi Energy / RESIBLOC (suchý)</td><td>ABB / RESIBLOC (suchý)</td></tr>
<tr><td>Výrobní číslo / rok výroby</td><td>1LDE102053S0004 / 2026</td><td>14220161188-02 / 2016</td></tr>
<tr><td>Jmenovitý výkon</td><td>630 kVA</td><td>630 kVA</td></tr>
<tr><td>Jmenovité napětí</td><td>22 000 / 514 V</td><td>22 000 / 514 V</td></tr>
<tr><td>Jmenovitý proud</td><td>16,5 / 707,6 A</td><td>16,5 / 707,6 A</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	Napětí nakrátko (zkratová impedance)	6,0 %	6,13 %
	Skupina spojení vinutí (vektorová skupina)	YNd1	Dyn1
	Počet vinutí na sekundární straně	1 (vývody 2U, 2V, 2W)	1 (vývody 2U, 2V, 2W, 2N)
	Symetrický zkratový výkon / proud	0,28 / 11,87 kA	0,3 / 11,6 kA
	Max. doba trvání zkratu	2 s	2 s
	Třída přetížitelnosti	třída V dle EN 50329	třída V dle EN 50329
	Odbočky VN	23 100 / 22 550 / 22 000 / 21 450 / 20 900 V	23 100 / 22 550 / 22 000 / 21 450 / 20 900 V
	Ad 2) Provedení usměrňovačů GU1 a GU2 Zadavatel výsuvné provedení usměrňovačů GU1 a GU2 nepožaduje. Usměrňovače mohou být dodány v nevýsuvném (pevném) skříňovém provedení.		

II.

S ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 11. 2026 do 10:00 hod.**

V Ostravě dne 29. 10. 2026

Mgr. Anna Bojková

Digitálně podepsal Mgr. Anna Bojková
Datum: 2026.10.29 15:40:26 +01'00'

naddat s.r.o.
Mgr. Anna Bojková, jednatelka
zástupce Zadavatele