Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 74 757, DIČ: CZ61974757
T 59 740 1111; www.dpo.cz

Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „***Zadavatel***“)
Veřejná zakázka:	Sektorová veřejná zakázka s názvem „Částečná rekonstrukce měnírny Sokolská“, ev. č. ve věstníku Z2026-052645 (dále jen „***Zakázka***“)
Režim a druh Zakázky:	Nadlimitní na stavební práce
Druh řízení:	Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „***ZZVZ***“)

Věc:	**Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 2**

I.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na které reaguje takto:

Žádost č.	2
Datum doručení:	5.11.2026
Přesné znění žádosti:	*V rámci kontroly soupisu prací jsme se zaměřili na část „VON – Vedlejší a ostatní náklady“, která obsahuje celkem 190 položek.* *Při posouzení jejich věcné náplně ve vztahu k předmětu veřejné zakázky „Částečná rekonstrukce měnírny Sokolská“ jsme zjistili, že některé položky nemusí být s ohledem na charakter a rozsah předmětu plnění relevantní, případně není zřejmé, zda jejich realizace bude po zhotoviteli skutečně požadována.* *Jedná se například o položky týkající se kupní ceny pozemku, zajištění kupní smlouvy a zápisu do katastru nemovitostí, geometrických plánů pro účely odkupu pozemku, věcných břemen či ekonomických újem na plodinách.* *Žádáme zadavatele o upřesnění následujících skutečností:* 1. *Jsou všechny položky uvedené v části VON povinné k ocenění a předpokládá zadavatel jejich skutečné plnění v rámci realizace této veřejné zakázky?* 2. *Pokud některé položky nejsou pro realizaci předmětného díla relevantní nebo jejich plnění není požadováno, je možné je ocenit nulovou hodnotou, případně je ponechat bez ocenění?* 3. *Je možné, aby zadavatel provedl revizi a případnou úpravu části VON, zejména vypuštění položek, které nejsou pro předmět této zakázky opodstatněné, a zveřejnil upravený soupis prací?* *Současně žádáme, aby případné upřesnění či úprava této části soupisu prací byla provedena jednotně pro všechny účastníky zadávacího řízení. Považujeme to za*

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 74 757, DIČ: CZ61974757
T 59 740 1111; www.dpo.cz

	důležité z hlediska zachování transparentnosti, porovnatelnosti nabídkových cen a rovných podmínek pro všechny uchazeče.
Reakce Zadavatele:	Položky VON byly zredukovány dle předpokládaného skutečného zabezpečení průběhu stavby a nepotřebné a zdvojené položky byly odstraněny. Kupní smlouvy, změny pozemků a vedení věcných břemen nebude stavba řešit, bylo odstraněno z rozpočtu. Ad 1. - Všechny nyní uvedené položky budou oceněny, nelze uvést položky s nulou. Ad 2. - Položky, které nejsou předmětem tohoto díla byly z rozpočtu vypuštěny. Ad 3. - Revize byla provedena k dnešnímu dni a Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení zveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr.
Žádost č.	3
Datum doručení:	6.11.2026
Přesné znění žádosti:	*Otázky ke specifikaci PS02 - ŘS a dálkové ovládání:* *Je požadována funkčnost dálkového ovládání v průběhu stavby (stávající, provizorní nebo nové technologie)?*
Reakce Zadavatele:	Částečně – stačí základní stavy technologie zap. vyp. signalizace napájení trakce (není potřeba poruchové stavy odpojovačů apod.).
Žádost č.	4
Datum doručení:	6.11.2026
Přesné znění žádosti:	*Otázky k položce 2 „KOMUNIKACE - Zajištění komunikace DŘT s dispečinkem DPO“* *V TZ je uvedeno „Rovněž budou provedeny úpravy na energetickém dispečinku s vazbou komunikace na řídící a dohledový systém AISYS“.* *Má být datové rozhraní nového dálkového ovládání identické se stávajícím? Jak a čím jsou definovány požadované rozdíly?*
Reakce Zadavatele:	Datové rozhraní zůstane stávající.
Žádost č.	5
Datum doručení:	6.11.2026
Přesné znění žádosti:	*Bude dodána dokumentace stávajícího rozhraní mezi systémy dispečinku a systém měnírny? Pokud ano, v jaké formě?*

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 74 757, DIČ: CZ61974757
T 59 740 1111; www.dpo.cz

Reakce Zadavatele:	Dokumentace stávajícího rozhraní poskytnuta nebude.
Žádost č.	6
Datum doručení:	6.11.2026
Přesné znění žádosti:	*Obsahuje položka úpravy systémů na dispečinku? Pokud ano, jakých systémů se úpravy týkají (přesnější technická specifikace) a jsou k jejich úpravě zapotřebí specifické vývojové nástroje nebo součinnost třetí strany?*
Reakce Zadavatele:	Ano, k úpravě systémů je zapotřebí součinnosti třetích stran. Dálkový dohled na dispečinku – fa ELDAT, AISYS – fa DK Elvis.
Žádost č.	7
Datum doručení:	6.11.2026
Přesné znění žádosti:	*Jsou předmětem dodávky jakékoliv úpravy datového spojení měnírna – dispečink? Pokud ano, jaké?*
Reakce Zadavatele:	Pokud bude provedeno ve standardu DPO, není potřeba úprava datového spojení, pouze napojení nového řídícího systému.
Žádost č.	8
Datum doručení:	6.11.2026
Přesné znění žádosti:	*Otázky k položce 3 „PLC - Dodávka DMx PLC SAIA PCD3+ terminál+pc“* *Je předmětem dodávky SW pro dodávaný HW (PLC, PC, HMI)?*
Reakce Zadavatele:	Ano, předmětem dodávky je i SW.
Žádost č.	9
Datum doručení:	6.11.2026
Přesné znění žádosti:	*Jsou nějaké přesnější požadavky na „místní pracoviště“?*
Reakce Zadavatele:	Ne, pouze jak je definováno v PD.

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 74 757, DIČ: CZ61974757
T 59 740 1111; www.dpo.cz

Žádost č.	10
Datum doručení:	6.11.2026
Přesné znění žádosti:	*Předpokládáme, že předmětem dodávky jsou i HMI pro rozvaděče GUx,Nx. Jaké jsou na ně přesnější požadavky?*
Reakce Zadavatele:	HMI musí být kompatibilní s řídícím systémem SAIA.
Žádost č.	11
Datum doručení:	6.11.2026
Přesné znění žádosti:	*Otázky k položce 4 „ZPROVOZNĚNÍ - Zprovoznění komunikace PLC +materiál“* *Je předmětem zprovoznění a zkoušek spoluúčast zadavatele nebo třetí osoby?*
Reakce Zadavatele:	Ano.
Žádost č.	12
Datum doručení:	6.11.2026
Přesné znění žádosti:	*Je předmětem jakákoliv nová kabeláž mimo datového propojení rozvaděčů s PLC? Například signalizační kabeláž do kobek VN.*
Reakce Zadavatele:	Ano – stávající technologie nedotčená rekonstrukcí musí být napojena do nového dálkového ovládání (VN kobky, RVS, dveřní snímače apod.).
Žádost č.	13
Datum doručení:	6.11.2026
Přesné znění žádosti:	*V poznámce je mimo jiné uveden zdroj. K jakému účelu by měl sloužit? Je někde zakreslen?*
Reakce Zadavatele:	Zdroj muže být použit, ale nemusí, záleží na použitých komponentech.

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 74 757, DIČ: CZ61974757
T 59 740 1111; www.dpo.cz

II.

S ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 18. 11. 2026 do 10:00 hod.**

Přílohy:

- Příloha č. 2 ZD - Výkaz výměr (k ocenění)_revVZD2

V Ostravě dne 6. 11. 2026

Mgr. Anna Bojková

Digitálně podepsal Mgr. Anna Bojková
Datum: 2026.11.06 15:15:56 +01'00'

naddat s.r.o.
Mgr. Anna Bojková, jednatelka
zástupce Zadavatele