




LEGENDA

- 1 PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ
- 2 ZÁSYB VÝKOPKEM ZHUT. K-CE ZPEV.PLOCH HUTNĚNO DLE POŽADAVKŮ PRO ÚPRAVU POVRCHŮ
- 3 OBSYP POTRUBÍ PÍSKEM, HUTNĚNÝ
- 4 VODOVOD
- 5 ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE
- 6 *DRENÁŽ DN 100
- 7 VÝSTRAŽNÁ FOLIE
- 8 SIGNALIZAČNÍ VODIČ

(*) DRENÁŽ BUDE POUŽITA PŘI VÝSKYTU PODZ. VODY V RÝZE
PO UKONČENÍ STAVBY BUDE PO JEDNOTLIVÝCH ÚSECÍCH ZASLEPENA.

POZNÁMKA

MIN. ŠÍŘKA RÝHY DLE ČSN EN 1610
DLE DIMENZE POTR.
OD < 225 Šmin= (OD + 0,40) PAŽENÝ VÝKOP
OD > 225 ≤ 350 Šmin= (OD + 0,50) PAŽENÝ VÝKOP
OD – VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ

DLE HL. VÝKOPU
MIN. ŠÍŘKA 0,80 M – HL. 1,0 < 1,75 M
0,90 M – HL. 1,75 M ≤ 4,0 M
1,00 M – HL. > 4,0 M

POZNÁMKA :
K-CE ZPEVNĚNÝCH PLOCH VIZ ČÁST KOMUNIKACE

- A
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13

Vedoucí ateliéru : ING. VLADIMÍR ŽÁK		HIP : MICHAL TOMÁŠEK	
Vyracoval : ING. JAROSLAV KOVÁŘ		Zodpovědný projektant : ING. JAROSLAV KOVÁŘ	
Investor : MĚSTO BRUNTÁL NADRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL			
Akce : ZIMNÍ STADION NA KAVALCOVĚ ULICI V BRUNTÁLE		Místo: BRUNTÁL	
Díl : D.2 DOKUMENTACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ		Účel : DSP	
Část : D.2.5 IO 05 VENKOVNÍ VODOVOD		Zak. č.: 04/20	
Obsah : VODOVOD - VZOROVÝ ŘEZ		Počet A4 : 2	
		Měřítko : SCHEMA	



ing. JAROSLAV KOVÁŘ
IČO 461 83 191
projektová činnost
Lípová 781, 675 31 Jemnice
tel. 721871958,
mail: j.projekt@seznam.cz