

Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 01 HODONÍN

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
2018

NAŠE ZNAČKA
2/Ho/18/2466

VYŘIZUJE / LINKA
Holešinská, ☎ 518 305 932

HODONÍN
20.07.2018

Hodonín – hřiště Očov, opravy povrchu a oplocení, p.č.1/58, 1/33, 1/63 – stanovisko k PD pro ÚS:

Investor: Město Hodonín

Součástí stavby je – oplocení hřiště, nový pryžový povrch sportoviště, vybavení sportoviště, zpevněné plochy, zatravnění.

Stavba není napojena na žádné rozvody technické infrastruktury. Elektroinstalace – v blízkosti stavby je stáv. zemní kabel E ON, Vzhledem k úpravě stáv. chodníku a výstavbě nového chodníku bude toto vedení odkopáno a uloženo do betonových kabelových žlabů.

Další údaje viz PD.

Stanovisko:

K předložené PD nemáme zásadních námitek, za předpokladu respektování následujících připomínek:

1. V blízkosti navržené stavby je uložena kanalizace E15.3, DN 300 a E15, DN 300, které nesmí být vlivem prováděných prací poškozeny, ani ovlivněny.
2. Před zahájením prací, je nutno kontaktovat pověřeného zástupce naší a. s. tj. Ing.Kozlíka – tel.518 353 173, ohledně vytyčení veřejného vodovodu a kanalizace. Vytyčení sítí pořizuje stavebník na své náklady. O tomto sepsat zápis. Vytyčení přípojek vody a ev. i kanalizace provedou jejich majitelé. Zemní práce v ochranných pásmech je nutno provádět ručně. Ochranné pásma jsou stanovena dle zák.č.274/2001Sb., v pl. znění.
3. Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb., (stavebního zákona), §158 §159, zpracovatel PD.
4. Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

S pozdravem

**Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.**
Purkyňova 2933/2
695 11 Hodonín
20

Gabriela Vlachovská

Ing. Gabriela Vlachovská
vedoucí odd.VHR a investic

