












LEGENDA

K	ZAFĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL	RV 15	RADIÁTOROVÝ VENTIL S PŘEDNASTAVENÍM, DN 15
	výkon 3,3 – 25,2 kW	RŠ 15	UZAVÍRATELNÉ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ, DN 15
EN	TLAKOVÁ EXPAZNÍ NADoba	PDL	POTRUBÍ VEDENO PO STĚNĚ NAD PODLAHOU
	objem 18 l, 3 bory/120°C	STR	POTRUBÍ VEDENO PO STĚNĚ POD STROPEM
	ŽEBROVANÁ TRUBKA	 	
	POČET TRUBEK, ROZMĚR TRUBKY, DÉLKA		
	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 70°C		
	VRÁTNÉ POTRUBÍ 55°C		

	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ
	FILTR
	KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚČÍ
	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

PETR POTOČKA SEDLÉČ 65	ČÍSLO: 49836188	DATUM: 05/2016	INVESTOR: KOVOVÝROBA VALCVERK, spol. s r.o. Kotlopeký 24 268 01 Hořovice	AKCE: Školící středisko společnosti KOVOVÝROBA VALCVERK, spol. s r.o. Rekonstrukce výrobní kály, Kotlopeký 24	OBSAH: ÚT-PŮDORYS HALY	MĚŘ: 1:75	VÝKRES Č.: ÚT-1
	VYPRACOVAL: PETR POTOČKA						