

Revitalizace areálu fy. Panlux, výrobní a skladová hala 1. a 2.etapa

Vyjádření generálního projektanta ke statické zavislosti objektů skladů a větrání objektů skladů.

Skladové haly SO 101-1 a SO 101-2 jsou staticky zcela nezávislé. Staticky nezávislý je i vložený přístřešek expedice. Nosné sloupy tohoto přístřešku u štítových stěn skladů jsou samostatně stojící. Nosná konstrukce střechy přístřešku má od obou štítových stěn skladů navrženou dilatační mezeru.

Objekty skladů budou větrány pouze přirozeně střešními světlíky s elektrickým otevíráním křídel. Ovládání elektropohonů otevírání bude ruční spínačem umístěným u vstupních dveří.

Ve Volyni dne 29.9.2015



Ing. František Harmach

777 269 063