


index	datum	obsah výkresu/změny	vypracoval


LEGENDA:

	DRČENÉ KAMENIVO		KOVOVÝ SENDVIČOVÝ PANEĽ TL 100 mm (E1, EW 30 DP1, R _w = 32 dB, U = 0.42 W/m²K)
	ZEMNÍ PÁSKA FeZn 30/4 mm ZEMNÍ DRÁT FeZn prům 8 mm		OKAPNÍ CHODNÍK, DRČENÉ KAMENIVO
			ŠTĚRKODŮT

ŘEZ AA 1: 100



ZÁKLAD PRO TEPELNÉ ČERPADLO 1: 100



UPOZORNĚNÍ

VŠECHNA PŘIPOJENÍ NOVÝCH ZÁKLADŮ NA STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ PATKY A PÁSY BUDE PROVEDENO S VLOŽENÍM 6 PRUTŮ BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE 10 425 PROFILU 12 mm VE TŘECH RADÁCH NAD SEBOU, DÉLKY 500 mm. VE STÁVAJÍCÍ PATCE BUDE KAŽDÝ PRUT OSAZEN DO VÝVRTU DO HLoubKY min. 250 mm.
STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ PÁSY V OSE A, 1, D JSOU POŠKOZENY Z 75% A PŘED JEJICH ZATEPLENÍM JE POTŘEBA PROVÉST SANACI ZÁKLADŮ A PŘÍP. PODLAŽÍ, KTERÉ JE MÍSTY PORUŠENÉ VSAKUJÍCÍ SE ATMOSFÉrickOU VODOU. ZÁKLADOVÉ PÁSY BUDOU POSTUPNĚ OBNAŽOVÁNY, ŠACHOVNICOVÉ VYBOURÁNY V POŠKOZENÝCH ČÁSTECH. NÁSLEDNĚ BUDOU ZNOVU VYBETONOVÁNY NA SANOVANÉ ZÁKLADOVÉ SPÁRE ZPEVNĚNÉ HUBENÝM BETONEM. NOVĚ BUDE PROVEDENA I VODODROVNÁ IZOLACE POD OBVODOVÝM ZDIVEM Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ TYPU S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLOTKANINY. NA VNĚJŠÍ STRANĚ BUDE NAVĚ NAPOJENA ZPĚTNÝM SPOJEM IZOLACE PROTI STĚKAJÍCÍ VODĚ DO VÝŠKY 0,4 m NAD UPRAVENÝ TERÉN.

0,000 = 300,750 m.n.m.

TATO DOKUMENTACE NENÍ URČENA PRO REALIZACI STAVBY. SVĚVOLNÉ ÚPRAVY A ZMĚNY NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ, PRVKŮ, POSTUPŮ VČ. NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ JSOU NA ZODPOVĚDNOSTI REALIZÁTORA DÍLA.

Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 35/1965 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnků v zák. č. 89/1990 Sb. a zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).
Original tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je duševním majetkem projektanta. Má povahu duševního tajemství dle ustanovení § 17 Obchodního zákoníku.
Výkres nesmí být - výjima zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - použit, kopírován ani reprodukován bez písemného souhlasu projektanta a žádným jiným způsobem poskytnut třetí osobě bez souhlasu autora, nebo jinak zneužit.

VYPRACOVAL Ing. Harmach	PROJEKTANT Ing. Harmach	GENERÁLNÍ PROJEKT. Ing. Harmach	Ing. F. Harmach - HarPro Palackého 103, 387 01 Volyně tel.: 383 372 842 IČO 126 14 157 DIČ CZ5709041492
INVESTOR Panlux s.r.o., Kladrby 108, 415 01 Teplice,	NÁZEV STAVBY Revitalizace areálu fy. Panlux, výrobní a skladová hala 1. a 2.et	DATUM 11/2015	PARÉ
<input type="checkbox"/> STAVEB. ARCH. <input type="checkbox"/> KONSTRUKCE <input type="checkbox"/> ÚSTR.VYTÁPĚNÍ <input type="checkbox"/> VĚTRÁNÍ <input type="checkbox"/> ZDRAV. INSTAL. <input type="checkbox"/> ELEKTRO <input type="checkbox"/> POŽÁR. OCHR. <input type="checkbox"/> TECHNOL. ČÁST	SO 111 REKONSTRUKCE HALY NA st.p.č. 162 PŮDORYS ZÁKLADŮ	ZMĚNA STUPEŇ FORMÁT MĚŘÍTKO	11/2015 d s p 3 x A4 1: 200
		ČÍSLO ZAKÁZKY 06 - 2015	Č. VÝKRESU D.1.1.2.03