



HROMOSVODY M 1 : 100

9

10

# LEGENDA

mřížová soustava.  
Jímací soustava provedena drátem FeZn prům. 8 mm.

- SS svorka spojovací
- SZ svorka zkušební
- SK svorka křížová
- PV 23 podpěra vedení
- SP 1 svorka pro připojení kovových částí
- SO svorka okapová
- JP15 jímací tyč FeZn délka 1,5 m

ASFALTOVÁ PLOCHA

projektoval	kreslil	odp.projektant	ved.projektant	ING. FRIEDL - PROJKA  Gregorova 2424 397 01 Písek  tel.: 777 295 295
ing. FRIEDL		ing. FRIEDL	ing. HARMACH	
		IČO: 43811027		
St.Ú	TEPLICE	MÚ (Ob.ú.)	KLADRUBY	
investor :	PANLUX s.r.o., KLADRUBY 108, 415 01 TEPLICE			
<div>REVITALIZACE AREÁLU fy. PANLUX, VÝROBNÍ A SKLADOVÁ HALA 1. a 2. et. SO 101 - 2 SKLADOVÁ HALA 2.et D.1.4 TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</div>				<div>datum3/2015form.:4 A4</div> <div>účel:DSP</div> <div>měřítko:1 : 100</div> <div>zak.číslo:21-2015</div>
obsah výkresu				<div>číslo výkr.: <b>E 8</b></div> <div>číslo paré:</div>
HROMOSVODY				

U.T. = 304,500