



LEGENDA

Hromosvody provedeny dle ČSN EN 62305, je použita mřížová soustava.
Jímací soustava provedena drátem FeZn prům. 8 mm.

- SS svorka spojovací
- SZ svorka zkušební
- SK svorka křížová
- PV 23 podpěra vedení
- SP 1 svorka pro připojení kovových částí
- SO svorka okapová
- JP15 jímací tyč FeZn délka 1,5 m

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| ING. FRIEDL - PROJEKT | | | | datum: 3/2015 | | form.: 4 A4 | |
| Gregorova 2424 | | | | účel: DSP | | 1:100 | |
| 397 01 Pšek | | | | měřák: 21-2015 | | zak. číslo: 21-2015 | |
| tel.: 777 295 295 | | | | číslo výkř: | | číslo paré: | |
| ved. projektant | | | | ing. FRIEDL | | ing. HARMACH | |
| odp. projektant | | | | ing. FRIEDL | | ing. HARMACH | |
| kreslí | | | | ICO: 43811027 | | KLADRUBY | |
| projedoval | | | | ing. FRIEDL | | ing. HARMACH | |
| SZU | | | | TEPLICE | | KLADRUBY | |
| investor: | | | | PANLUX s.r.o., KLADRUBY 108, 415 01 TEPLICE | | REVITALIZACE AREÁLU fy. PANLUX, | |
| | | | | | | VÝROBNÍ A SKLADOVÁ HALA 1. a 2. et. | |
| | | | | | | SO 101 - 1 SKLADOVÁ HALA 1. et | |
| | | | | | | D.1.4 TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | |
| číslo výkřsu | | | | HROMOSVODY | | E 4 | |