


sklad 1



LEGENDA

Zemní síť provedena páskem FeZn 30/4 mm
uloženým v základech dle ČSN 33-2000-5-54
Pásek bude vodivě propojen s armováním pilot a podlahy.
Vývody pro jímací soustavu - drát FeZn prům. 10 mm
Uzemnění PA FeZn 30/4 mm
Zemní síť bude propojena se zemní soustavou areálu

projektoval		kreslil		odp.projektant		ved.projektant		ING. FRIEDL - PROJKA Gregorova 2424 397 01 Písek tel.: 777 295 295									
ing. FRIEDL				ing. FRIEDL		ing. HARMACH											
				IČO: 43811027													
St.Ú		TEPLICE		MÚ (Ob.ú.)		KLADRUBY											
investor :		PANLUX s.r.o., KLADRUBY 108, 415 01 TEPLICE															
<div>REVITALIZACE AREÁLU fy. PANLUX, VÝROBNÍ A SKLADOVÁ HALA 1. a 2. et. SO 101 - 1 SKLADOVÁ HALA 1.et D.1.4 TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</div>										datum		3/2015		form.:		2 A4	
										účel:		DSP					
										měřítko:		1 : 200					
										zak.číslo:		21-2015					
obsah výkresu										číslo výkr.:		číslo paré:		E 3			
UZEMNĚNÍ																	