


LEGENDA:



VENTILÁTOROVÁ SKUPINA
radiální ventilátor do kruhového potrubí, IP 44
RK 160, příkon 70 W, napětí 230V, Lw 50 dB(A),
podomítkový regulátor otáček, prostorový termostat
protidešťová žaluzie s mřížkou proti hmyzu,
zpětná klapka, vzduchový filtr EU 3,
spiro potrubí, potrubní vzduchový tlumič,
pružné napojení v potrubí

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR
stropní ventilátor HTB-90N
el. příkon 60 W, průtok 8 650 m³/h,
Lw = 50 dB(A), váha 4,5 kg,
průměr lopatek 1000 mm,
regulátor otáček, diferenciální
termostat

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

číslo	název	plocha	podlaha
1	OBSLUŽNÁ CHODBA	377,60	leštěný beton, vysp.
2	MONTÁŽNÍ DÍLNA	228,10	stěrka PUR
3	KANCELÁŘ VÝROBY	30,20	stěrka PUR
4	ZADVĚŘI MONT. DÍLNY	6,15	stěrka PUR
5	ZADVĚŘI ČISTÉ DÍLNY	6,15	stěrka PUR
6	ČISTÁ DÍLNA	135,80	antistatická stěrka
7	MĚŘENÍ ZDROJŮ	39,70	antistatická stěrka
8	KANCELÁŘ ZKŮŠEBEN	62,10	stěrka PUR
9	CHODBA	12,10	stěrka PUR
10	LABORATOR	34,30	antistatická stěrka
11	PŘEDSÍŇ	24,45	stěrka PUR

POZNÁMKA:

0,000 = 300,75 m.n.m.

Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 35/1965 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnků v zák. č. 89/1990 Sb. a zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).
Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je duševním majetkem projektanta. Má povahu duševního tajemství dle ustanovení § 17 Obchodního zákoníku.
Výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán, kopírován ani reprodukován bez písemného souhlasu projektanta a žádným jiným způsobem poskytnut třetí osobě bez souhlasu autora, nebo jinak zneužit.

VYPRACOVAL Ing. Harmach	PROJEKTANT Ing. Harmach	GENERÁLNÍ PROJEKT. Ing. Harmach	Ing. F. Harmach - HarPro Palačského 103, 387 01 Volyně tel.: 383 372 842 IČO 126 14 157 DIČ CZ5709041492
INVESTOR <input type="checkbox"/> STAVEB. ARCH. <input type="checkbox"/> KONSTRUKCE <input type="checkbox"/> ÚSTR. VYTÁPĚNÍ <input type="checkbox"/> VĚTRÁNÍ <input type="checkbox"/> ZDRAV. INSTAL. <input type="checkbox"/> ELEKTRO <input type="checkbox"/> POŽÁR. OCHR. <input type="checkbox"/> TECHNOL. ČÁST	NÁZEV STAVBY Revitalizace areálu fy. Panlux, výrobní a skladová hala 1. a 2.et SO 111 REKONSTRUKCE HALY NA st.p.č. 162	PARE DATUM 11/2015 ZMĚNA STUPEŇ d s p FORMÁT 4 x A4 MĚŘÍTKO 1 : 100	ČÍSLO ZAKÁZKY 06 - 2015 Č. VÝKRESU D.1.1.2.03
OBSAH VÝKRESU PŮDORYS 1.n.p. - větrání			