

Dodatečné informace č. 3

Obchodní firma:	PANLUX s.r.o.
Místo sídla:	41501 Kladruby 108
IČ:	25496034
DIČ:	CZ25496034
web:	www.panlux.cz
Kontaktní osoba:	Pavel Dvorský
E-mail:	dvorsky@panlux.cz

Zadavatel sděluje, v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů stanovenými Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pro výběr dodavatelů v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) s ustanovením bodu 19) následující dodatečné informace k podmínkám výběrového řízení vztahujícím se k zakázce na dodavatele stavebních prací pro „Výrobní a skladová hala 1. a 2. etapa, odstranění stávajících staveb a rekonstrukce výrobní haly“, zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem: 641029.

Odpovědi na dotazy

Dotaz č. 1 ze dne 18.7.2016

Dotazy jsou uvedeny v souboru „PANLUX - oficiální dotazy_2.xls“, který je přílohou těchto dodatečných informací.

Odpověď na dotaz č. 1

V příloze těchto dodatečných informací je soubor „PANLUX_-_oficialni_dotazy_2_odpověď.xls“, ve kterém jsou odpovědi na dotazy.

Dotaz č. 2 ze dne 22.7.2016

Dle výkresů ÚT má být v objektu SO 111 rekonstrukce haly 1ks nového tepelného čerpadla, dle výkazu výměr ale mají být tepelná čerpadla 2. Žádáme o kontrolu výkazu výměr, tato položka může výrazně ovlivnit nabídkovou cenu.

Odpověď na dotaz č. 2

Jedná se o jedno tepelné čerpadlo, které se skládá ze dvou jednotek.

V Kladrubech dne 24.7.2016