



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.M.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
101	CHODBA	21,15
102	KANCELÁŘ-KONTRUKCE	17,46
103	KANCELÁŘ-MISTR	13,79
104	KANCELÁŘ-SKLADNIK	13,90
105	VÝROBA	239,50
106	FILTR	14,81
107	DÍLNA POVRCHOVÝCH ÚPRAV	65,86
108	TECHNOLOGIE LAKOVÁNÍ	20,40
109	SKLAD	11,92
110	PŘEDSÍŇ WC – MUŽI	7,42
111	WC – MUŽI	1,47
112	WC – MUŽI	1,58
113	PISOÁROVÉ STÁNÍ	2,23
114	ŠATNA – MUŽI	15,51
115	UMÝVÁRNA – MUŽI	8,24
116	CHODBA	12,20
117	DENNÍ MÍSTNOST	23,43
118	SKLAD	8,26
119	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	8,01
120	PŘEDSÍŇ WC – MUŽI	2,28
121	WC – MUŽI	1,68
122	PISOÁROVÉ STÁNÍ	1,86
123	PŘÍPRAVA BAREV	4,13
		512,30 m2

POZNÁMKA
VENTILÁTORY - BUDOU SLOUŽIT PRO ODVOD VZDUCHU POD STŘECHOU S VÝFUKEM NAD STŘECHU OBJEKTU. VENTILÁTORY BUDOU ŘÍZENY MANUÁLNĚ ZASKLOVENOU OBSLUHOU. UMÍSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA. VENTILÁTORY BUDOU MÍT 2-STUPŇOVOU REGULACI. VENTILÁTORY BUDOU UCHYČENY NA TEPELNĚ IZOLOVANY STŘEŠNÍ NÁSTAVEC. POD STŘECHOU BUDE Klapka se SERVO (BEZ PROUDU ZAVŘENO) SERVO NAPOJENO NA CHOD VENTILÁTORU. DÁLĚ ZPĚTNÁ Klapka A SPIRO NÁTRUBKY. STAVEBNÍ PROSTUPY KOORDINOVAT PODLE POTŘEBY STAVBY.

PLYNOVÉ TEPELOVZDÚŠNÉ JEDNOTKY - BUDOU OVLÁDÁNY NA ZÁKLADĚ VNITŘNÍ TEPLŮTY TÝDENNÍM TERMOSTATEM

INVESTOR:	JK MONT s.r.o.	DATUM:	09/15
MÍSTO STAVBY:	LHOTA POD PŘELOUČÍ	FORMÁT:	A2
ZODP.PROJEKTANT	Ing. JAN DINGA	STUPĚŇ PD:	PPD
KONTROLOVAL:	Ing. JAN DINGA	ČÁST:	ZARÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
KRESLIL:	Ing. PETR VANICKÝ	OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP – HALA	
AKCE:	REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KRAVINA NA VÝROBNÍ PROSTORY FIRMY JK MONT s.r.o.		
		MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍS.VÝKR.: D.7.02