






LEGENDA:


- 


Vnější zdivo tl. 300 mm, P10, 300 x 247 x 249 mm, broušené cihly pro maltu na tenké spáry
- 


Vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm, P15, r. 372x300x238 mm, cihly na maltu
- 


Vnitřní nosné zdivo tl. 175 mm, P10, 372x175x249 mm, broušené cihly pro zdění na maltu pro tenké spáry
- 


Vnitřní příčky tl.115 mm z keramických tvarovek, P8 497x115x240 mm, P8, na maltu pro zdění na tenké spáry
- 


Vnitřní příčky tl.140 mm, P8, 497x140x249 mm, broušení cihly na maltu tenké spáry
- 


Vnitřní příčky tl.80 mm, P8, 497x80x249 mm, broušené cihly na maltu pro tenké spáry
- 


Sádrokartonová předsazení stěna tl. 150 mm s kovovými stojkami a s jednoduchým opláštěním (1x SDK deska ve vlhkých prostorech)
- 


Vnější zdivo tl 365 mm, Porotherm 36,5 Profi P10 247x365x249 mm, broušení cihly na maltu pro tenké spáry
- 


Vnější opláštění výrobní části: stěnový panel 1150 TF tl. 100 mm, profílce vnější Euro, vnitřní minibox
- 


Kontaktní zateplovací systém **EPS 100 Greywall** v tl. 100 mm ($\lambda_v=0,032$ W/m/K), u oken administrativní části provést přesahy na rám okna v tl. 30 mm
V atikové části včetně rohů objektu a vstupní části bude použita tepelná izolace v tl. 140 mm,
Zateplení střechy **EPS 100S** ve dvou vrstvách v tl. 100 mm včetně spádových klínů v mín. tl. 50 mm v místě vtoku
Střešní opláštění z panelů s **jádrem z minerální vlny** tl. 200 mm
- 


Kontaktní zateplovací systém **XPS** v tl. 80 mm ($\lambda_v=0,034$ W/m/K), provést přesahy na rám dveří v tl. 30 mm.
- 


Původní terén
- 


Stávající betonový základový pás, š. 600 mm, základová spára -2,22 m
- 


Železobeton
- 

Štěrkodrt, frakce 0-32 mm
- 

Makadam, frakce 63-125, tl. 3x240 mm
- 

Štěrkopísek, frakce 32-63 mm
- 

Povlaková hydroizolace ploché střechy, mPVC folie tl. 1,5 mm, s výztužnou vložkou z PES, pro mechanické kotvení do stropní konstrukce
- 

Hydroizolace spodní stavby, HDPE folie tl. 0,6 mm
- 

Parotěsná zábrana, samolepící asfaltový pás tl. 3 mm, typ SBS, s nosnou hliníkovou vložkou

		Stapring,® s.r.o. Javornická 1501 516 01 Rychnov nad Kněžnou Tel. : 494 323 335, 777 66 30 30 stapring@stapring.cz	
Datum :	Září 2015	Investor :	JK MONT s.r.o.
Měřítko :	1:50	Odpovědný projektant :	Ing. Fenyk Michal
Číslo akce :	1409	Vypracoval :	Ing. Sandra Appelová, Ing. Fenyk Michal
Ozn. přílohy :	D.1.16.	Stavební úřad :	Přelouč
Číslo paré :		Místo :	Lhota pod Přeloučí
		Stupeň :	PPD
Akce :	Rekonstrukce bývalého kravína na výrobní prostory firmy JK MONT s.r.o.		
Obsah :	Řez C-C´ - nový stav		