



LEGENDA VZT ZAŘÍZENÍ č.1

VĚTRÁNÍ ZASEDACÍ MÍSTNOST + ŠATNY

- 1.1 VZT JEDNOTKA (SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA TECH. ZPRÁVY)
- 1.2 TLUMIČ HLUKU 450x450 mm DÉLKA 1000 mm
- 1.3 UZAVÍRACÍ KLAPKA TĚSNÁ 500x315 mm SE SERVOPOHONEM
- 1.4 REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ Ø250
- 1.5 REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ Ø200
- 1.6 REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ Ø160
- 1.7 ODVODNÍ ČTYŘHRANNÁ VYÚSTKA JEDNOŘADÁ 825x125 mm
- 1.8 PŘÍVODNÍ ČTYŘHRANNÁ VYÚSTKA DVOUŘADÁ 825x125 mm
- 1.9 ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL Ø200
- 1.10 ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL Ø160
- 1.11 ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL Ø125
- 1.12 ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL Ø100
- 1.13 PŘÍVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL Ø160
- 1.14 PŘÍVODNÍ VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ PROTRUBÍ 825x75 mm
- 1.15 PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE 450x450 mm

LEGENDA VZT ZAŘÍZENÍ č.2

VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

- 2.1 POTRUBNÍ ODTAHOVÝ VENTILÁTOR 250/100
- 2.2 ZPĚTNÁ KLAPKA Ø100
- 2.3 ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL Ø100

INVESTOR:	JK MONT s.r.o.	DATUM:	09/15
		FORMÁT:	A3
MÍSTO STAVBY:	LHOTA POD PŘELOUČÍ	STUPEŇ PD:	PPD
		ČÁST:	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
ZODP.PROJEKTANT	Ing. JAN DINGA	OBSAH VÝKRESU: ŘEZY TECHNICKOU MÍSTNOSTÍ ADMINISTRATIVNÍ ČÁST	
KONTROLOVAL:	Ing. JAN DINGA		
KRESLIL:	Ing. PETR VANICKÝ		
AKCE: REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KRAVÍNA NA VÝROBNÍ PROSTORY FIRMY JK MONT s.r.o.		MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍS.VÝKR.: D.7.05