



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

CIVIL PROJECTS, s.r.o.
Malý Koloredov 2377
738 01 Frýdek-Místek

CHOBOTOVÁ Iveta
Tel: 596 697 162
E-mail: iveta.chobotova@smvak.cz
Značka: 9773/V006234/2016/CH

Ostrava, dne: 13.04.2016

Věc: **Komunikace a inž. sítě Skrbovická 2, parc.č. 3653/38, k.ú. Bruntál-město**
*Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (**neslouží** jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)*

Popis:

Jedná se o výstavbu cca 17-ti RD vč. komunikací a inž. sítí pro obytnou zónu s individuální výstavbou rodinných domů.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 3653/38, k.ú. Bruntál – město **dojde ke střetu** s vodohospodářským zařízením, které je v majetku Města Bruntál a SmVaK Ostrava a.s. jej provozuje na základě smlouvy č. 669/KNS/BR/2008, a to s kanalizačním řadem DN 300-stoka A – viz orientační zakres v mapové příloze. Požadujeme respektovat toto zařízení – viz Podmínky týkající se přípravy stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto požadujeme před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (kanalizace – středisko kanalizačních sítí Bruntál, t.č.: 731 604 879)

Rovněž stavbou komunikací, inž. sítí a přípojek inženýrských sítí *je nutné respektovat* kanalizační řad DN 300-stoka A – viz Podmínky týkající se přípravy stavby.

V k.ú. Bruntál-město se nenachází vodovodní řady v majetku příp. provozování SmVaK Ostrava a.s.

Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby RD, komunikace a inženýrských sítí vč. přípojek:

Upozorňujeme, že v případě předpokladu, že SmVaK Ostrava a.s. bude provozovatelem nově navržené kanalizace, platí níže jmenované podmínky týkající se respektování ochranného pásma i pro nově navrženou kanalizaci.

- V PD požadujeme v místech souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo. Ochranné pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce (hloubka šachty č. A090-3,3 m).
- Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu nových inženýrských sítí (vč. jejich přípojek) respektovat ochranné pásmo kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo.
- Budoucí rozparcelování požadujeme řešit tak, aby stáv. kanalizace DN 300 v provozování SmVaK Ostrava a.s. zůstala ve veřejně přístupném pozemku (např. komunikace, chodník, zelený pás, apod.).
- V PD požadujeme v místech křížení zařízení SmVaK Ostrava a.s. respektovat ČSN 73 6005. Vedení požadujeme uložit do PE chráničky (ochranné trubky) s přesahem 1,5m od okrajů potrubí SmVaK Ostrava a.s. oboustranně.
- Křížení požadujeme v PD navrhnout kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno ve vzdálenosti menší než 1,5 m od stávajících kanalizačních šachet.

Strana 1 z 3

Tel: +420 596 697 111
+420 596 697 linka

Fax: +420 596 624 205
E-mail: smvak@smvak.cz

DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

- **V PD požadujeme** sloupy, HUP, el. pilíře, ul. vpusti, šachty vodoměrné, kanalizační, apod. umístit mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s. (viz výše).
- Při souběhu s kanalizační přípojkou dodržet odstupovou vzdálenost 0,9 m.
- U přípojek k liniovým stavbám v místě souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost, viz výše. Při křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.
- V případě řešení přípojek za pomoci protlaku bude přesná hloubka uložení kanalizace ověřena ručně kopanou sondou.
- Obrubníky zpevněných ploch požadujeme (v místech souběhu obrubníků a zařízení SmVaK Ostrava a.s.) osadit min. 0,5m od líce stěny potrubí SmVaK Ostrava a.s.
- Likvidaci dešťových vod (ze střech, zpevněných ploch, nově navržené komunikace, apod.) **požadujeme** přednostně řešit mimo kanalizaci v provozování SmVaK Ostrava a.s. Likvidaci dešťových vod **požadujeme řešit** v souladu s vyhláškou 501/2006.
- **Projektovou dokumentaci včetně okótování vzdáleností mezi navrženou trasou a vnějším lícem stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. (vč. nově navržené kanalizace) požadujeme předložit v tištěné formě k odsouhlasení.**

Prodloužení splaškové kanalizace:

- Novou kanalizaci je možno napojit na stávající kanalizaci DN 300-stoka A, která je v majetku Města Bruntál a SmVaK Ostrava a.s. jej provozuje na základě smlouvy č. 669/KNS/BR/2008 – viz mapová příloha.
- Novou kanalizaci **požadujeme** řešit jako oddílnou splaškovou kanalizaci.
- PD doporučujeme zpracovat v souladu se standardy SmVaK Ostrava a.s. (viz www.smvak.cz – projektantům).
- Prodloužení kanalizace doporučujeme řešit z materiálu PP v souladu se standardy SmVaK Ostrava a.s. (viz www.smvak.cz – projektantům).
- Kanalizační šachty na stoce doporučujeme navrhnout o DN 1000. Vzdálenost mezi jednotlivými kanalizačními šachtami nepřesáhne 50,0 m.
- Přípojky pro jednotlivé nemovitosti nebudou součástí PD kanalizace – v opačném případě požadujeme, aby přípojky byly navrženy samostatně pro každou připojovanou nemovitost a ukončeny na hranicích pozemků revizní šachtou. Upozorňujeme investora, že pokud budou přípojky pro jednotlivé nemovitosti součástí stavby kanalizace, požadujeme v dalším stupni PD kanalizace předložit samostatné PD pro realizaci všech těchto přípojek (nutno respektovat podmínky, viz níže). Bez odsouhlasení realizačních PD přípojek kanalizace nebude umožněno zahájení vypouštění odpadních vod z těchto přípojek.

V případě, že provozovatelem stavby bude SmVaK Ostrava a.s., jsou výše uvedená doporučení závazná.

Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby kanalizace:

- V rámci návrhu kanalizace požadujeme respektování ochranného pásma dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění v šíři 1,5 resp. 2,5 m od vnějšího líce potrubí oboustranně. V ochranném pásmu kanalizace nelze provádět činnosti, které omezují přístup ke kanalizačnímu řadu nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav nebo provozování. Toto ochranné pásmo nutno projednat s vlastníky dotčených nemovitostí. V případě, že bude uvedená kanalizace nabídnuta k odprodeji, bude SmVaK Ostrava a.s. vyžadovat doložení uvedeného projednání formou zřízení věcného břemene nebo uzavřením dohody o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu. Kanalizaci požadujeme uložit pokud možno do veřejného prostranství. Tam, kde dojde k dotčení ostatních inženýrských sítí, požadujeme uvedené ochranné pásmo respektovat.
- **Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit v tištěné formě k odsouhlasení.**
- Doporučujeme účast našich pracovníků na výrobních výborech při zpracovávání dalšího stupně projektové dokumentace (pí. Kovalovská - tel. 731 604 879, p. Lopušný – tel. 556 779 252).
- Nový kanalizační řad, jehož investorem je Město Bruntál se napojuje na stávající kanalizaci, která je v majetku investora nové kanalizace. V rámci stavebního řízení předmětného díla provozně

souvisejícího se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. je investor povinen zajistit budoucího provozovatele díla (osobu oprávněnou dle ustanovení zákona č.274/2001 Sb. v platném znění). SmVaK Ostrava a.s. nabízí investorovi díla budoucí zajišťování provozování na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o provozování. Po uvedení vodního díla do trvalého provozu (udělení kolaudačního souhlasu) bude uzavřena smlouva o provozování vodního díla.

- V případě, že provozovatelem díla nebude SmVaK Ostrava a.s., upozorňujeme investora, že zvolený provozovatel díla je povinen dle ustanovení zákona č.274/2001 Sb. v platném znění upravit s naší společností vzájemná práva a povinnosti písemnou dohodou (kvalita vypouštěných vod a její kontrola, měření množství vypouštěných vod, stanovení ceny za 1m³ apod.).
- Vzhledem k tomu, že se jedná o vodní dílo provozně navazující na kanalizaci v provozování SmVaK Ostrava a.s., která je ve smyslu § 1, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů provozována ve veřejném zájmu, doporučujeme stavbu realizovat prostřednictvím SmVaK Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. V případě potřeby možno kontaktovat – tel.: 596 697 198, stavby@smvak.cz.
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Podmínky pro připojení na nově řešenou kanalizaci:

- Kanalizační přípojkou možno vypouštět pouze odpadní vody splaškové. Svod a likvidaci dešťových vod je nutno řešit jiným způsobem.
- Každá nemovitost bude mít samostatnou kanalizační přípojku.
- Napojení bude provedeno pomocí přípojně sedlové odbočky.
- Napojení kanalizační přípojky musí být vodotěsné, což je nejlépe zaručeno pomocí vložek nebo odboček.
- Trasa kanalizační přípojky by měla být co možno nejkratší, v jednotném spádu a profilu.
- Kanalizační přípojku je nutné navrhout tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je napojení navrženo.
- Při zpracování PD požadujeme respektovat Všeobecné podmínky pro napojení na kanalizaci, viz příloha.
- **Projektovou dokumentaci požadujeme předložit k posouzení** (pro přehlednost doporučujeme seřazení kan. přípojek do tabulky s vypsáním pro který pozemek bude vyvedena vč. délky a materiálu). Stanovisko SmVaK Ostrava a.s. k realizační PD je podmínkou umožnění připojení na kanalizaci v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Upozorňujeme na nutnost právního dořešení umístění stavby kanalizační přípojky na pozemku jiného vlastníka. Doporučujeme řešit uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 24


Ing. Martin Veselý, MBA
technický ředitel

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Veškeré přílohy naleznete na stránkách www.smvak.cz – záložka Zákazníkům/Dokumenty ke stažení