



**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

CIVIL PROJECTS s.r.o.  
Malý Koloredov 2377  
738 02 Frýdek-Místek

CHOBOTOVÁ Iveta  
Tel: 596 697 162  
E-mail: iveta.chobotova@smvak.cz  
Značka: 9773/V023045/2016/CH

Ostrava, dne: 7.11.2016

**Věc: Dokumentace pro územní řízení Skrbovická 2, parc.č. 3653/38, k.ú. Bruntál-město**  
*Sdělení (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)*

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 13.4.2016 pod zn.: 9773/V006234/2016/CH.

**Popis stavby:**

Předložená PD řeší pouze stavbu splaškové kanalizace (SO 05). Účelem stavby je odvedení splaškových vod z řešené lokality Skrbovická 2 v Bruntále pro výstavbu 18-ti rodinných domů. Navržená splašková kanalizace bude vedena pod nově budovanou komunikací a bude zaústěná do nové šachty umístěné na kanalizaci DN 300 BE (umístěné mezi stáv. šachtami A092 a A091), která je v majetku Města Bruntál a SmVaK Ostrava a.s. ji provozuje na základě smlouvy č. 669/KNS/BR/2008. Splašková kanalizace je navržena z potrubí PP U DN 300 v délce 137,0 m. Kanalizační šachty Š1-Š4 na stoce jsou navrženy prefabrikované DN 1000. Součástí stavby splaškové kanalizace jsou kanalizační přípojky v počtu 18 ks, které budou ukončeny revizními šachtami DN 315 na hranici jednotlivých parcel.

S uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **nesouhlasíme**. Projektovou dokumentaci požadujeme doplnit dle níže uvedených připomínek a opět předložit k posouzení pro vydání stanoviska pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí.

**Připomínky k PD:**

- Jelikož jsou součástí navržené splaškové kanalizace také přípojky pro jednotlivé nemovitosti, **požadujeme** v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí předložit samostatnou dokumentaci jednotlivých kanalizačních přípojek – viz podmínky uvedené ve výše citovaném stanovisku.
- Pro přehlednost doporučujeme v technické zprávě seřazení kan. přípojek do tabulky s vypsáním pro který pozemek bude vyvedena vč. délky a materiálu.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 24

  
Ing. Martin Veselý, MBA  
technický ředitel

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Projektová dokumentace vrácena zpět na zák. centrum ve Frýdku Místku k vyzvednutí