



CIVIL PROJECTS s.r.o.
Malý Koloredov 2377
738 01 Frýdek - Místek

Váš dopis značky / ze dne:

Naše značka

Vyřizuje / linka

Bruntál

vak/6A1/16

Ing. Procházková/kl. 316

06.04.2016

Věc:

**Sdělení k existenci sítí v rámci stavby „Komunikace a inženýrské sítě
Skrbovická 2, k.ú. Bruntál“**

Na základě Vaší žádosti ze dne doručení 05.04.2016, vedené pod naším č.j. 925/16 ve věci vydání našeho vyjádření k návrhu vybudování komunikace a sítí technické infrastruktury (vodovodu, kanalizace, plynovodu, veřejného osvětlení a elektrických sítí NN) pro plánovanou výstavbu rodinných domů v lokalitě ulice Skrbovická, stavba situována na poz. parc. č. 3653/38 v k.ú. a obci Bruntál, investor – Město Bruntál, Vám v příloze zasíláme 1x orientační situování trasy veřejného vodovodu. Upozorňujeme však, že pro potřebu přesného zjištění trasy vedení a hloubky uložení stávajícího vodovodu je zapotřebí provést směrové zaměření. Vytyčení bude provedeno až po zaplacení paušálu 700,-Kč včetně DPH (složenka v příloze). V případě, že plátce má přiděleno IČO, je nutné toto IČO uvádět namísto variabilního symbolu. Na požádání Vám bude vystaven daňový doklad DPH na tel. čísle 555537319. Fyzické vytyčení si sám žadatel objedná u naší společnosti na tel. čísle 733184347 - p. Lubomír Fiala a předloží mu doklad o zaplacení. Polohu případných domovních vodovodních přípojek sdělí vlastníci pozemku nebo stavby připojené na veřejný vodovod.

Dále sdělujeme naše podmínky pro stavbu navrhovaného vodovodního řadu, které požadujeme dodržet:

- souhlasíme s napojením navrhovaného vodovodního řadu na stávající řad „Y“ OC 300 (viz. naše příloha), vlastní napojení na vodovodní řad požadujeme 1,0m před jakoukoliv zemní ovládací armaturou,
- navrhovaný vodovodní řad bude z materiálu trub PE100RC DN80 a jeho napojení na stávající vodovodní řad „Y“ bude zásadně kolmé,
- požadujeme osazení vyhledávacího vodiče v celé délce nově realizovaného vodovodního potrubí,
- v místě napojení na řad „Y“ požadujeme osadit sekční šoupě,
- na konci nového vodovodu požadujeme osadit koncový hydrant DN80 za účelem odkalení větve a pro požární účely, zemní ventil hydrantu bude označen orientačním sloupkem a tabulkou,

Společnost je registrována v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 732.

- upozorňujeme, že trváme na dodržení mocnosti krytí vodovodního potrubí, minimální hloubka uložení bude 1,50m, maximální krytí vodovodního potrubí nesmí být větší než 2,0m nad horní hranou potrubí vodovodního řadu,
- požadujeme, aby každý ze zamýšlených RD byl napojen na nový vodovodní řad samostatnou domovní vodovodní přípojkou (pro každou přípojku doporučujeme vybudování vodoměrné šachty pro osazení vodoměrné sestavy), pokud bude celková délka vodovodní přípojky delší jak 50,0m, požadujeme na veřejně přístupném místě vybudování vodoměrné šachty pro osazení fakturačního vodoměru, nejdále však 10,0m od místa napojení,
- v případě výstavby ostatních inženýrských sítí v místě stavby nového vodovodního řadu požadujeme dodržet nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti dle ČSN 73 6005,
- **požadujeme** předložit prováděcí dokumentaci v **grafické i textové** části k našemu posouzení a vydání souhlasu s napojením a dle § 23 uvedeného zákona k pracím v ochranném pásmu vodovodu,
- po dokončení stavby navrhovaného řadu a po jeho kolaudaci – uvedení do trvalého užívání, navrhujeme uzavření smlouvy ve věci předání stavby do majetku nebo správy vlastníka a provozovatele stávajícího řadu, tj. VaK Bruntál a.s. V opačném případě požadujeme, v blízkosti místa napojení na náš stávající řad, **vybudování šachty** pro osazení vodoměrné sestavy za účelem měření množství odebrané vody v rámci fakturace vody předané budoucímu provozovateli.

Toto sdělení se vydává jako informativní podklad pro vypracování prováděcí dokumentace výše uvedené stavby a má platnost dva roky od data vydání. Sdělení není dokladem k povolovacímu řízení výše uvedené stavby a ani k jejímu ohlášení.

S přátelským pozdravem

 **VaK Bruntál a.s.**
třída Práce 42, 79201 Bruntál


.....
Ing. Jaroslav Jouza
ředitel společnosti

*Příloha: 1x situace vodovodu
1x složenká*



VaK Bruntál a.s.
Křída Práce 42, 79201 Bruntál
06. 04. 2019