











-  Svítidlo zářivkové 2 x 58W, TCW, Philips
-  Svítidlo výbojkové 1 x SHC50, SGS, Philips
-  Svítidlo nouzové zářivkové 1 x 13W Jena 2, Osmont
-  Spínač nástěnný, řazení 1, 10 A, 250 V, ABB
-  1-tlač. ovladač nástěnný, řazení 1/0, 10 A, 250 V, ABB
-  Dvojtláčítka v PVC skříni, 2x 1/0, Schneider Groupe
-  Zásuvková skříň, 32A/400V, 2x 16A/230V, Hensel
-  Rozvodnice Rm
-  Osvětlenost v Lx
-  Ochranné pospojování

POZNÁMKA :

PROVOZNÍ SOUSTAVA : 3 + PE + N, 50Hz, 400/230V, TN - S
OVLÁDÁNÍ : 1 + PE + N, 50Hz, 230V, TN - S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM JE NAVRŽENA DLE ČSN 33 2000-4-41
A NOREM ČSN SOUVISEJÍCÍCH, OCHRANOU SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
OCHRANÝM POSPOJOVÁNÍM S VYROVNÁNÍM POTENCIÁLU A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI.

Tento projekt byl vypracován v rozsahu pro potřeby stavebního řízení !!
Detailní řešení je předmětem dalšího stupně projektové dokumentace

I PROS s. r. o.

Tyršova 2076, 256 01 Benešov,
tel. 317 721 655, 317 728 348,
e-mail: ipros@iprosbn.cz,



Zodp. projektant : Ing. Miroslav Frantes

Autor návrhu: Ing. Miloslav Michálek

Vypracoval: Ing. Miloslav Michálek

Investor : EBAS spol. s r.o., Křižkova 1480, 256 01 Benešov
Akce : **Přístavba skladu a stavební
úpravy výrobní haly
EBAS Benešov**

Obsah :

Datum : XII.2013
Stupeň : DSP
Zak. číslo : 81/13
Měřítko : 1:100
Číslo výkresu :

ELEKTROINSTALACE, ÚT

D 2.1.1