



Dne: 25. 01. 2016

Vyřizuje: Patrik Mour

Tel: +420 737 250 947

Upřesnění č. 3 zadávacích podmínek

V souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) Vám na základě otázek uchazečů zasíláme upřesňující informace k veřejné zakázce „Teplárna Náchod – Kotel K8“ zadávané RWE Teplárna Náchod, s.r.o., zveřejněné na Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem **525775** dne 04. 11. 2015.

Otázky uchazečů a odpovědi zadavatele jsou zpracovány v příloze č. 1 tohoto dokumentu: Otázky a odpovědi.

Žádáme uchazeče, aby uvedené upřesnění vzali na vědomí při zpracování svých cenových nabídek.

Přílohy: Příloha č. 1 – Otázky a odpovědi

Příloha č. 2 – Stavební povolení (soubor dokumentů)

S pozdravem,

Ing. Patrik Mour

RWE Česká republika a.s.

Distribution Grid&Construction Team

Strategic Purchaser

Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

T (interní) (982) 7243

T +420 532 227 243

M +420 737 250 947

F +420 517 817 243

patrik.mour@rwe.cz

RWE Teplárna Náchod, s.r.o.

Plhovská 544
547 01 Náchod

T +420 495 563 021
F +420 491 423 650
E rwe-energo-tna@rwe.cz
I www.rwe-energo.cz

IČ: 03845443
DIČ: CZ03845443

Zápis do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Hradci Králové,
Oddíl C, vložka 34831

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
Číslo účtu:
117631543/0300

Č. dotazu	Dotaz k dokumentu	Relevantní část dokumentu	Text dotazu	Odpověď
21	Smlouva o dílo Soubor: D0_ZD_SoD_B	Čl. 4.7.3 ZD	V článku 4.7.3. odst. 2 posl. Věta ZD zní „... bude vrácena Objednatelům Zhotoviteli nejpozději do sedmdesáti čtyř (74) Dnů po uplynutí záruční doby Díla dle čl. 7.7 SoD.“ V odst. 7.7. SOD jsou záruční doby definovány dvakrát Žádáme zadavatele o upřesnění, po uplynutí které záruční doby bude bankovní záruka vrácena?	Záruka bude vrácena pro uplynutí 60 měsíční záruční lhůty.
22		Čl. 6.1.1 SOD	V článku 6.1.1. SOD poslední odstavec zní „Předmět Díla provede Zhotovitel dle požadavků uvedených ve stavebním, případně dalších souvisejících povoleních.“ Stavební povolení není součástí zadávací dokumentace a uchazeč nezná jeho podmínky. Pokud má být dílo zhotoveno dle SP, jak předpokládá SoD, žádáme o jeho doplnění do ZD.	Součástí zadávací dokumentace je DSP. Stavební povolení odpovídá DSP. Samotné stavební povolení, které nabylo právní moci po zahájení zadávacího řízení, zadavatel připojuje jako přílohu č. 2 k tomuto upřesnění.
23		Čl. 7.8 SOD	Článek 7.8. SOD může u opakované vady vést k „nekonečné záruce“. Žádáme o omezení záruk na max. 72 měsíců ode Dne podepsání Protokolu o konečném převzetí Díla (FAC).	Zadavatel trvá na stávajícím znění čl. 7.8 Smlouvy o dílo. Nový běh záruční doby u upravených opravených nebo nově dodaných částí Díla se týká výhradně těch částí díla, která podléhají reklamaci (viz. ust. § 2113 Občanského zákoníku). Běh záruční doby na části Díla, které nejsou reklamací dotčeny, se nemění.
24		Čl. 18.1, písm. b) SOD	Podle článku 18.1. písm. b) SoD platí, že pouhé podání insolvenčního návrhu na soud (a to i šikanózní), by automaticky znamenalo možné odstoupení objednatel. Žádáme článek upravit obdobně, jak je uvedeno v čl. 18.4. b), tedy upravit na navrhované znění: „b) je Zhotovitel podle pravomocného rozhodnutí soudu v úpadku“.	Zadavatel trvá na stávajícím znění čl. 18.1, písm. b) Smlouvy o dílo.
25		n/a	n/a	Žádáme o výkresy základů původního kotle a případně základů jiných původních zařízení, které se nacházejí pod podlahou, v prostoru, kde bude umístěn nový kotel K8 a jeho příslušenství. Jedná se nám o stavební výkresy, výkresy tvaru příp. výztuže, statický

Č. dotazu	Dotaz k dokumentu	Relevantní část dokumentu	Text dotazu	Odpověď
			výpočet. Pokud nebudou stavební výkresy, tak by mohly být i technologické, pokud na nich budou nakresleny stavební konstrukce.	
26	Upřesnění č. 2 zadávací dokumentace ze dne 22. 01. 2016	Odpověď na otázku č. 3 „ <i>Ano, umístění sběračů mimo tok spalin je striktní požadavek.</i> “	V upřesnění č. 2, otázce č. 3 byl zmíněn požadavek na umístění sběračů mimo tok spalin. Považuje se za dostatečné řešení to, že budou sběrače omazány dostatečnou šamotovou vrstvou?	NE, trváme na provedení dle Technické specifikace předmětu díla (soubor: D1a_ZD_SoD_B_P 01a-Technická specifikace Predmetu Dila).



Příloha č. 2 – Stavební povolení (soubor dokumentů)



Příloha_č_2_k_Upře
snění_ZD_č_3-Stavek