



Dne: 02. 02. 2016

Vyřizuje: Patrik Mour

Tel: +420 737 250 947

Upřesnění č. 5 zadávacích podmínek

V souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) Vám na základě otázek uchazečů zasíláme upřesňující informace k veřejné zakázce „Teplárna Náchod – Kotel K8“ zadávané RWE Teplárna Náchod, s.r.o., zveřejněné na Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem **525775** dne 04. 11. 2015.

Otázky uchazečů a odpovědi zadavatele jsou zpracovány v příloze č. 1 tohoto dokumentu: Otázky a odpovědi.

Žádáme uchazeče, aby uvedené upřesnění vzali na vědomí při zpracování svých cenových nabídek.

Přílohy: Příloha č. 1 – Otázky a odpovědi č. 43 - 48

Příloha č. 2 – Náčrt výšek podlaží (doplňující údaje k odpovědi na otázku č. 43)

Příloha č. 2 – Doplněná příloha č. 21 Smlouvy o dílo (zahrnuje parametry demineralizované vody, podle požadavku otázky č. 44)

S pozdravem,

Ing. Patrik Mour

RWE Česká republika a.s.
Distribution Grid&Construction Team

Strategic Purchaser

Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

T (interní) (982) 7243

T +420 532 227 243

M +420 737 250 947

F +420 517 817 243

patrik.mour@rwe.cz

RWE Teplárna Náchod, s.r.o.

Plhovská 544
547 01 Náchod

T +420 495 563 021
F +420 491 423 650
E rwe-energo-tna@rwe.cz
I www.rwe-energo.cz

IČ: 03845443
DIČ: CZ03845443

Zápis do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Hradci Králové,
Oddíl C, vložka 34831

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
Číslo účtu:
117631543/0300

Č. dotazu	Dotaz k dokumentu	Relevantní část dokumentu	Text dotazu	Odpověď
43	Příloha č. 1a Smlouvy o dílo – Technická specifikace Předmětu Díla Soubor: D1a_ZD_SoD_B_P 01a-Technická specifikace Předmětu Díla	5.1 Stavební část Upozornění: V objektu kotelny K1÷3 i v objektu strojovny se vyskytují shodně označená podlaží ±0,000 m; ve skutečnosti tato podlaží výškově shodná nejsou (každé podlaží je umístěno v jiné výšce) - viz Příloha č. 45 SoD (Pohled_sever).	V zadávací dokumentaci se uvádí výšková kóta ±0,000 m podlaží kotelny K1, 2 a 3, která je ve skutečnosti na výšce 1,6 ± 0,2. Je společná příčka kotelny K1, 2, 3 a 4 na skutečné výšce 1,6 ± 0,2? Je uváděná výška +11,6 m podlaží kotelny K4 (na kterém jsou umístěné dopravníky paliva) měřená od 1,6 ± 0,2, teda ve skutečnosti 11,6 + 1,6 ± 0,2?	Vše měřeno od kóty ±0,000 m (částečně pod terénem cca 1,6 ± 0,2 –kóta nádvoří před severní stěnou) viz Technická specifikace předmětu díla 5.1.2.1 NE – společná příčka = kóta ±0,000 m NE. Neměli bychom odpovědět, jak je tedy měřena výška podlaží kotelny? <i>(Pro bližší ilustraci přikládáme náčrt, který je přílohou č. 2 tohoto Upřesnění)</i>
44	n/a	n/a	Jaké jsou parametry demineralizované vody?	Zadavatel je názoru, že uchazeči tyto hodnoty pro účely vypracování nabídky nepotřebují. Přesto na základě tohoto dotazu doplnil přílohu č. 21 SOD. <i>(Doplněná příloha č. 21 Smlouvy o dílo je přílohou č. 3 tohoto upřesnění.)</i>
45	Příloha smlouvy o dílo č. 23c (Soubor: D23c_ZD_SoD_B_P 23c-NB_na strane provoz chemikalii pro SNCR)	n/a	V uvedené příloze je naznačený čpavek. Může být použita i čpavková voda anebo jen Satamín?	Viz. technická specifikace předmětu díla 10.1.2.10 Redukce Nox ve spalínách <i>(ne čpavek)</i> .
46	n/a	n/a	Co značí kóta 95000 v této příloze? Vzdálenost mezi stáčecí stanicí a západní stěnou kotelny K4 je cca 75 m.	Technický odhad skutečné trasy. Orientační hodnota, řeší si uchazeč Technická specifikace předmětu díla 9.24 Na straně provozních chemikálií pro technologii redukce NOx ve spalínách – jedná se o předpoklad objednatel- SNCR.
47	Příloha smlouvy o dílo č. 32 (Soubor: D32_ZD_SoD_B_P 32-CU_ostatni)	n/a	V této příloze je uvedena zrnitost uhlí 10-30 mm, ale zároveň v zrnitostním rozsevu je uvedena i velikost částic 30-50 mm. Co platí?	Kvalitativní list dodavatele paliva. Dle zrnitostního rozsevu může obsahovat i částice 30-50mm (do 1%).
48	Smlouva o dílo - návrh (Soubor: D0_ZD_SoD_B)	n/a	Je možné v nabídce předložit připomínky k návrhu smlouvy a jejím přílohám?	Uchazeč není oprávněn jakkoli zasahovat do závazného návrhu smlouvy. V opačném případě bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Podepsaný návrh smlouvy obsažený v nabídce musí být stejný jako závazný návrh smlouvy vyjma doplnění na místech, kde to smlouva předvídá. Mimo to může uchazeč v samostatném dokumentu obsaženém v nabídce předložit připomínky k závaznému návrhu smlouvy. O těchto připomínkách může zadavatel s uchazeči jednat v rámci jednání o nabídkách.



Příloha č. 2 – Náčrt výšek podlaží (doplňující údaje k odpovědi na otázku č. 43)



Příloha_č_2_k_Upře
snění_ZD_č_5_Náčrt_

Příloha č. 3 – Doplněná příloha č. 21 Smlouvy o dílo (soubor: D21_ZD_SoD_B_P 21-Chem kontr prov_data 2010_2012)



Příloha_č_3_k_Upře
snění_ZD_č_5_Doplr