

Dodatečné informace č. 1

Obchodní firma:	SORTING Solutions s.r.o.
Místo sídla:	Bílinská 915, Teplické předměstí, 418 01 Bílina
IČ:	27272176
DIČ:	CZ27272176
web:	www.sorting-solutions.com
Kontaktní osoba:	Ing. Pavel Hurych
Tel.:	+420 739 333 805

Zadavatel sděluje, v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů stanovenými Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pro výběr dodavatelů v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) s ustanovením bodu 19) následující dodatečné informace k podmínkám výběrového řízení vztahujícím se k zakázce stavebních prací pro realizaci rekonstrukce výrobních prostor firmy SORTING Solutions s.r.o., v rozsahu projektové dokumentace, vypracované firmou Atelier Tsunami s.r.o, Palachova 1742, 547 01 Náchod., zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem: 630267.

Odpovědi na dotazy

Dotaz č. 1 ze dne 19.1.2016

V části pro výrobní halu i pro administrativní budovu je v technické zprávě uvedeno, že vnitřní dveře budou dřevěné, dle rozpočtu má být CPL (lamino). Který materiál je správně?

Odpověď na dotaz č. 1

Dveře mají být s povrchem z CPL fólie, jádro je dřevěné (masivní rám a voštinová MDF deska).

Dotaz č. 2 ze dne 19.1.2016

Dále bych se ráda zeptala, zda by bylo možné doplnit výpisy výplní otvorů a zejména zámečnických prvků. Tyto prvky nejsou nikde přesně vyspecifikovány a bez toho je nelze zodpovědně nacenit.

Odpověď na dotaz č. 2

Přílohu tvoří následující dokumentace:

Výpisy oken a dveří pro oba objekty

- 1391-5-D1-01-010-942-A-vypis-oken.pdf
- 1391-5-D1-01-010-944-A-vypis-dveri.pdf
- 1391-5-D1-02-010-943-A-vypis-oken.pdf

- 1391-5-D1-02-010-945-A-vypis-dveri.pdf

Zámečnické prvky

- 1391-5-D1-01-010-981-A-zamecnicke-zebrik.pdf
- 1391-5-D1-01-010-983a-A-zamecnicke-plosina-vzt-mala.pdf
- 1391-5-D1-01-010-983-A-zamecnicke-plosina-vzt.pdf
- 1391-5-D1-01-010-986-A-zamecnicke-lemovani-vstupu.pdf
- 1391-5-D1-01-010-988-A-zamecnicke-mustky.pdf
- 1391-5-D1-02-010-982-A-zamecnicke-zebrik.pdf
- 1391-5-D1-02-010-984-A-zamecnicke-zabradli-vnitri.pdf
- 1391-5-D1-02-010-985-A-zamecnicke-plosina-komin.pdf
- 1391-5-D1-02-010-987-A-zamecnicke-zabradli-venkovni.pdf
- SV-OK pro jeřábovou dráhu.pdf

Obchodní značky konstrukčních a kotvících prvků pro jeřábovou dráhu jsou uvedeny pouze pro vymezení minimální požadované úrovně těchto prvků, jejichž parametry byly použity pro výpočty. Zadavatel umožňuje použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

V Bílině, dne 22.1.2016