


NÁPLŇ:
vypínač 40A,3P
15xjistice 1/B
5x jistice 3/B
1 x proud chránitč 25/3N/0,03/B
2x stykače 16A



PROVOZNI NAPĚTÍ: 3+PE+N AC 50Hz 230/400V TN-S
OCHRANA PŘED DOTYKEM : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ELEKTROINSTALACE

Zodpov.proj.:	proj.spec.:	staveb.úřad:	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
ing. V.Schneider	A.Grodek	HLUBOČKY	ing. V. Schneider
ing. V.Schneider	A.Grodek	HLUBOČKY	Velká Bystřice
ing. V.Schneider	A.Grodek	HLUBOČKY	Loučná 128
investor:	KOVIN – družstvo inovátořů	stavební úřad:	DSP
název proj.:	stavební úpravy kovovýroby	formát:	10A4
hlubočky,dukejských hrdinů č.29		datum:	09.2016
hlubočky,dukejských hrdinů č.29		čís.zak.:	14-2016
ozn.výkr.:	rozváděč RMS1	měř.:	č.výkr.:
		1:50	5

OCEP ROZVODNICE na omítku 4/96 TE IP30/41
rozm.: vxšxh – 750x550x170mm

rez.

rez.

zásuvkové skříně

dtto

plyn.generátor 245W

dtto

rez.

zdroj napájení