



NÁPLŇ:  
vypínač 40A,3P  
20xjistíče 1/B  
5x jistíče 3/B  
1x proud.chránič 25/3N/0,03/B  
2x jistíčko—chránič 10,16/1N/0,03/B  
2x stykače 16A,relé

OCEP ROZVODNICE na omítku 4/96 TE IP30/41  
rozm.: vxšxh — 750x550x170mm

PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 3+PE+N AC 50Hz 230/400V TN-S  
OCHRANA PŘED DOTYKEM : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ELEKTROINSTALACE					
zodpov.proj.:		proj.spec.:		staveb.úřad:	
ing. V.Schneider		A.Grofek			
				PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ing. V. Schneider Velká Bystřice Loučná 128	
kraj: Olomoucký		OBEC: HLUBOČKY			
investor: KOVIN – družstvo invalidů				stupeň	DSP
název proj.:				formát	10A4
<i>stavební úpravy kovovýroby</i> Hlubočky,Dukelských hrdinů č.29				datum	09.2016
				čís.zak.:	14–2016
ozn.výkr.:				měř.:	č.výkr.:
rozváděč RMS2				1:50	6