



NÁPLŇ:

1 x HLAV.VYPÍNAČ 3P–100A

3xPOJISTKA 100A

3xPŘEP.OCHRANA–I.STUPEŇ

6 x JISTIČE 3/B,400V

PROVOZNI NAPĚTÍ: 3+PE+N AC 50Hz 230/400V TN–C

OCHRANA PŘED DOTYKEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DLE ČSN 33 2000–4–41

ELEKTROINSTALACE

zodpov.proj.:	proj.spec.:	staveb.úřad:	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ		
ing. V.Schneider	A.Grofék	HLUBOČKY	ing. V. Schneider		
kroj: Olomoucký	OBEČ:	HLUBOČKY	Velká Bystřice		
investor:	KOVIN – družstvo invalidů		stupeň	DSP	Loučná 128
název proj.:	stavební úpravy kovovýrobny		formát	10A4	
datum			09.2016		
Hlubočky,Dukelských hrdinů č.29			čís.zák.:	14–2016	
ozn.výkr.:	rozváděč RH		měř.:	č.výkr.:	4