



Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Podlaho
11	Sklad hutního materiálu	38,35	PODLAHOVÁ STĚRKA OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
12	Sklad přípravků	99,94	PODLAHOVÁ STĚRKA OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
13	Sklad polygon	45,5	PODLAHOVÁ STĚRKA OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
14	Polygon technologie	51,17	PODLAHOVÁ STĚRKA OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
15	Schodišťová chodba	26,7	DLAŽBA KERAMICKÁ OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
16	Dotová místnost	3,42	DLAŽBA KERAMICKÁ OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
17	Hala výrobní	67,5	BETONOVÁ MAZANINA OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ

Celková plocha [m<sup>2</sup>]: 332,58

## Soupis svítidel viz technická zpráva

Náběťová soustava:

3NPE,50Hz, 400/230V /TN-S

Ochrana proti nebezpečnému dotyku neživých částí:

Samočinným odpojením od zdroje

doplňující proudovým chráničem s reziduálním proudem 30mA  
(výbrané zásuvkové okruhy pro všeobecné použití)

Vnější vlivy – prostředí jednoduché: ostatní vlivy Normální

NAZEV VÝKRESU			
ASSORTIS ELEKTRO-SCO	PŮVODNÍ ELEKTRO – OSVĚTLĚNÍ LNP		
	PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ	
	Ing. J. Štěr	Ing. J. Štěr	
	Třípodlažní PŘÍSTAVBA HALY SO-05		
	S002 T-CZ a.s. Čentia za Bory		
	D.02.03 – EL3.1		