

LEGENDA

SCHEMATICKÁ ZNAČKA ZÁSUVEK PRACOVIŠTĚ

Z10 Z21

NÁVRH NA USPOŘÁDÁNÍ ZÁSUVEK PRACOVIŠTĚ



5–ti NÁSOBNÝ
BÍLÝ RÁMEČEK

ZÁSUVKY ULOŽENY NA PARAPETNÍM KANÁLU

Z33

P
R2

Zásuvka jednásobná 2P+PE, IP44

Předpokládaná kabelová trasa uložená:
- v parapetním kanálu
- kabelová lávka, např. drátěný program
  - R1 – kabelová lávka 100x100 mm
  - R2 – kabelová lávka 200x100 mm uložená v podhledu stropu
- ostatní elektroinstalace pod omítkou

Značení el. zařízení

Z11 — číslo okruhu
Z — zásuvka
Q — vypínač

Z10 — Jedna zásuvka s přepěťovou ochranou

R2 — Podružný rozváděč elektro

XC13 — Zásuvková skříň

E37 — Varná deska

E20 — Vývod pro pisoár (zdroj)

Rozmístění zásuvek a vypínačů je předpokládané.
Detailní umístění bude řešeno montážní firmou elektro po dohodě s investorem.

Kabelové trasy budou řešeny montážní firmou elektro dle skutečného řešení na stavbě.
Elektroinstalace byde provedena měděnými vodiči s PVC izolací typu CYKY.

Předpokládaná výška umístění parapetních žlabů, vypínačů je cca 1,2m nad podlahou.
Detailní výška bude dohodnuta při realizaci s investorem na základě technologie aj.

Parapetní žlaby budou rozděleny stíněnou přepážkou propojenou s přípojnicí pospojení objektu z důvodu vzájemného oddělení silových a datových kabelů.

Napěťová soustava:
3NPE,50Hz, 400/230V /TN–S

Ochrana proti nebezpečnému dotyku neživých částí:
Samočinným odpojením od zdroje

QJ27 — Uzamykatelný 3f vypínač 32A (pro jeřáb)

PU — Požární utěsnění 60 min.

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m[2]]	Podlaha	Stěny	Strop
11	Sklad hutního materiálu	38,35	PODLAHOVÁ STĚRKA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
12	Sklad přípravků	99,94	PODLAHOVÁ STĚRKA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
13	Sklad polygon	45,5	PODLAHOVÁ STĚRKA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
14	Polygon technologie	51,17	PODLAHOVÁ STĚRKA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
15	Schodišťová chodba	26,7	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
16	Datová místnost	3,42	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
17	Hala výrobní	67,5	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ

Celková plocha [m[2]]: 332,58

NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS ELEKTRO – ZÁSUVKY 1.NP		
ASSORTIS ELECTRIC S.R.O.	PROJEKTANT J.Burda	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. J.Srb	MĚŘÍTKO -- / ČÍSLO PARE
	NÁZEV AKCE Třípodlažní PŘÍSTAVBA HALY SO-05 SO02 T-CZ a.s. Černá za Bory	DATUM 05.2015	D.02.03 – EL3.4