

Dodatečné informace č. 1

Obchodní firma:	T - CZ, a.s.
Místo sídla:	Na Strži 28, 14000 Praha 4
IČ:	25269879
DIČ:	CZ25269879
web:	www.tcz.cz
Kontaktní osoba:	Petr Hlavatý
E-mail:	petr.hlavaty@tcz.cz

Zadavatel sděluje, v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů stanovenými Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pro výběr dodavatelů v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) s ustanovením bodu 19) následující dodatečné informace k podmínkám výběrového řízení vztahujícím se k zakázce na stavební práce pro realizaci díla: „Třípodlažní přístavba haly SO05“, zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem: 632305.

Odpovědi na dotazy

Dotaz č. 1 ze dne 22.2.2016

Prosím o zpřesnění bodu č. 3 Zadávací dokumentace – technické kvalifikační předpoklady. Mohou být doloženy také reference na výstavbu staveb občanských či průmyslových? Dále bych se chtěla zeptat, zda je prohlídka místa plnění povinná? Je neúčast na prohlídce důvodem pro vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče?

Odpověď na dotaz č. 1

ANO, mohou být doloženy také reference na výstavbu staveb občanských či průmyslových.

Prohlídka místa plnění povinná není. Neúčast na prohlídce nebude důvodem pro vyloučení nabídky z hodnocení.

Dotaz č. 2 ze dne 22.2.2016

Dotazy k výkazu výměr v profesi topení :

1) ve VV je kotel THR_s 10-50C, ale v TZ a ve Výpisu materiálu - pozice č.1 je kotel THR_s 10-35 - co máme tedy nacenit?

2) ve VV jsou položky č.6-11 (tj.díly odkouření 80/125) v diametrálně odlišném složení než ve Výpisu materiálu - pozice č.17-22 - co máme tedy nacenit ? Navíc kotlový adaptér (pozice č.17) je součástí dodávky kotle THR.s.

3) ve VV je požadovaná expanzní nádoba o objemu 100 l, ale v TZ, odst.4 "Zabezpečovací zařízení" je dle výpočtu zvolena expanzní nádoba o objemu 50l - ve Výpisu materiálu - pozice č.3 je také 50l nádoba - co máme tedy nacenit?

4) dle textu TZ, odst.2 : "Rozdělovače budou instalovány ve skříňkách dle výkresové dokumentace a budou opatřeny průtokovými vodoměry" - jedná se celkem 3 ks rozdělovačů, ale ve VV je v položce č.59 pouze 1 ks vodoměru - jak máme ocenit chybějící 2 ks, které budou k provedení díla potřebné ?

a dále dotaz k výkazu výměr architektonického řešení :

5) v PD nám schází pro řádné nacenění plastových oken členění a otevíravost těchto oken

Odpověď na dotaz č. 2

- 1) Požadujeme nacenit THR.s 10-35 kW.
- 2) Vynecháno – viz příloha
- 3) Požadujeme nacenit 50 l nádobu.
- 4) Požadujeme upravit VV na 3 ks a nacenit 3 ks.
- 5) Výpis oken a vrat je v příloze.

Dotaz č. 3 ze dne 23.2.2016

- 1) Pro ocenění plastových výplní otvorů je nutné specifikovat dělení oken a otevírání (chybí výpis plastových oken a dveří).
- 2) Pro ocenění vnitřních dveří chybí také specifikace - v rozpočtu jsou plné, v tech.zprávě prosklené (chybí výpis vnitřních dveří).
- 3) Pro ocenění ocelových vrat chybí také specifikace - zateplené nebo nezateplené, prosklené nebo plné (chybí výpis).
- 4) Vchodové dveře 2,0/2,8m a 1,0/2,05 budou plastové? - pol.č.189 až 192 nejlépe přesunout z truhlářiny do plastu?
- 5) Chybějící plastová okna nenaceňovat?
- 6) Ve výkazu výměr zřejmě chybí: úprava střešního pláště stávající haly do vzdálenosti 4 m od západní stěny proveden střešní plášť s krytinou s vlastností B roof(t3) / například ocelový plech/ - nenaceňovat?

7) Můžete uvést nějaký příklad výrobce pro následující desku: deska interiérová protipožární se zvukovým útlumem 1200 x 2550 mm, tl. 12 mm přírodní šedá

Odpověď na dotaz č. 3

- 1) Výpis oken a vrat je v příloze.
- 2) Požadujeme ocenit prosklené s obložkami dle výkazu.
- 3) Výpis oken a vrat je v příloze.
- 4) Uvedené dveře jsou přesunuty – viz výkaz oken a vrat, který je v příloze
- 5) Chybějící plastová okna jsou doplněna do výkazu oken, který je v příloze
- 6) Položka doplněna včetně úpravy ostění vrat do stávající výrobní haly – viz příloha
- 7) Odstraněno – viz příloha

V Pardubicích, dne 25.2.2016

Přílohy:

- 20150604 - Přístavba haly SO-05 T-CZ a.s. Černá za Bory- změna stavby [zadání].xls
- 20150609 - Přístavba haly SO-05 T-CZ a.s.Černá za Bory SO-03 Zpevněné plochy [zadání].xls
- 20150612 - Přístavba haly SO-05 T-CZ a.s.Černá za Bory UT [zadání].xls
- Výpis Oken.dwg