

TS BRUNTÁL ,s.r.o. ZEYEROVA 12 , 792 01

Vyjádření o existenci podzemního vedení veřejného osvětlení (dále jen PVVO)

Žadatel : MÚ Bruntál

Lokalita stavby : ul. Květná-Lidická

Název stavby : oprava mostu

Při realizaci stavby **dojde k dotčení PVVO** ,které je v naší správě.

Prostorové umístění PVVO zakreslil : p. Pánek

Předpokládaná hloubka uložení PVVO cca 0,6-0,8m.

Toto umístění lze, po dohodě s vydavatelem vyjádření, vytýčit na místě samém.

Podmínky prováděných prací:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v naší správě, je organizace povinna, v souladu s platnými předpisy, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození PVVO a splnit následující podmínky:

Zákres je orientační! Provádějící org. je povinna, před zahájením prací, zajistit vytyčení a vyznačení polohy PVVO přímo na staveništi a s tímto prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.

Při pracích nad, a ve vzdálenosti 0,5m po každé straně vyznačené trasy PVVO, dbát zvýšené opatrnosti.

Neprodleně ohlásit každé odkrytí nebo poškození PVVO na tel.č. **721 878717**.

Nebudou-li dodrženy podmínky, obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost a úpravy terénu, prováděné v ochranném pásmu PVVO, považována jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Vyjádření se vydává pro účely stavebního řízení.

Doba platnosti vyjádření je 2 roky.

V Bruntále dne: 10.1. 2018

správce veř. osvětlení p.Lahučský



