



**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Město Bruntál  
Nádražní 948 / 5  
79201 Bruntál

Značka: 9773/V015409/2017/CH

Ostrava, dne: 22.6.2017

Věc: **Rekonstrukce lávky pro pěší přes Černý potok, parc.č. 3908/1, k.ú. Bruntál-město**  
*Stanovisko pro územní a stavební řízení*

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 5.4.2017 pod zn.: 9773/V009032/2017/AUTOMAT.

#### **Popis stavby:**

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci lávky pro pěší přes Černý potok v Bruntále. Stavba bude sloužit pro přístup pěších z centra města do zastavěné oblasti za Černým potokem. Průchozí prostor na lávce je navržen v minimální požadované šířce pro lávky pro pěší dle ČSN 73 6201 – volná šířka 2,0m. Vzhledem k havarijnímu stavu stávající lávky bude tato nahrazena novou lávkou. S ohledem na co nejnižší konstrukční výšku při daném rozpětí, požadovanou únosnost, použitelnost a trvanlivost byla zvolena nosná konstrukce tvořená ocelovými nosníky IPE300 (4ks), které jsou spřaženy s železobetonovou deskou tl. 110mm. Nosná konstrukce bude uložena na opěrách z železového betonu. Šířka NK je 2,3m s volnou šířkou mezi zábradlími 2,0m. Délka NK je 13,0m. Předpokládá se provedení NK mimo koryto toku a následné osazení pomocí autojeřábu na vybudovanou spodní stavbu. Celý návrh lávky respektuje požadavky na bezbariérové užívání stavby.

Při provádění úpravy chodníku (pouze předláždění) za OP2 dojde k dotčení ochranného pásma vedení kanalizace DN 800 v provozování SmVaK Ostrava a.s., samotné vedení je vzdáleno cca 3,5m od plánovaných prací, nad vedením kanalizace DN 300 BE v provozování SmVaK Ostrava a.s. a jeho ochranným pásmem u opěry OP1 je plánován dočasný zábor stanoviště, bez jakýchkoliv zemních prací.

S rekonstrukcí lávky (dle předložených podkladů) **souhlasíme.**

#### **Stanovisko k umístění:**

Realizaci výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 3908/5, 4678/1 dle předložené situace, k.ú. Bruntál-město dojde ke střetu s ochranným pásmem vodohospodářského zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., a to kanalizačního řadu DN 800 (stoka A) – viz mapová příloha. Požadujeme respektovat toto zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Upozorňujeme na stávající kanalizační řad DN 300 BE vč. odlehčovací komory a odl. potrubí v provozování SmVaK Ostrava a.s. nacházející se v těsné blízkosti dané stavby. Nutno respektovat rovněž tato zařízení č. jeho ochranného pásma.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (kanalizace – středisko kanalizačních sítí Bruntál, tel. č.: 731 604 879). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.


#### **Podmínky týkající se realizace stavby:**

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Případné zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- Stavby pevných nadzemních konstrukcí, stejně jako výsadbu trvalých porostů požadujeme umístit mimo ochranné pásmo kanalizačního potrubí. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
  - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m,
  - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení **nebudou zřizovány skládky materiálů, zeminy apod.**
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv doporučujeme předat našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu [gis@smvak.cz](mailto:gis@smvak.cz).
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39

  
Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.