

Ing.
Jan Hvorecký
Železná 110
793 26 Vrbno pod Pradědem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1095093230

VYŘIZUJE / LINKA
Obrtel/800850860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Zábřeh 23.10.2017

Žádost o vyjádření k PD pro stavbu „Rekonstrukce lávky pro pěší přes Černý potok mezi ul. Květná – Lidická v Bruntále“

Vážený pane,


k předložené žádosti o vyjádření k PD pro „**Rekonstrukce lávky pro pěší přes Černý potok mezi ul. Květná – Lidická v Bruntále**“ Vám podáváme následující stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. držitele licence pro distribuci elektřiny.

Po prostudování zaslané projektové dokumentace stavby „**Rekonstrukce lávky pro pěší přes Černý potok mezi ul. Květná – Lidická v Bruntále**“ není z naší strany námitek a souhlasíme s předloženým návrhem. Při realizaci stavby nedochází ke kolizi s distribučním zařízením, které je vedeno přes příhradový energomost. Ve spojovací části chodníku dochází ke křížení se zemním kabelovým vedením NN.

Vyjádření slouží pro vydání územního rozhodnutí.

Platnost vyjádření je 12 měsíců

S pozdravem



Ing. Libor Socha
vedoucí oddělení SEM Sítě Morava